

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia:**
2. **NSE.19/UR/007      Remont komina K 125 m w ZC Piast**

### 3. **Przedmiot zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia** jest remont komina K 125 m zgodnie z oceną techniczną firmy KOMINTECH Andrzej Wawrzyk 41 -250 Czeladź ul. Staszica 139 z maja 2018r.

### 4. **Zakres prac.**

Realizacja zadania remontowego nr **NSE.19/UR/007** obejmuje w szczególności:

- 1) Uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie lub zgłoszenia robót (w przypadku takiej konieczności);
- 2) Wykonanie kompleksowej naprawy opartej na **Ocenie stanu technicznego komina K 125 m** według firmy KOMINTECH Andrzej Wawrzyk 41 -250 Czeladź ul. Staszica 139 z maja 2018r. Z zastrzeżeniem iż stan mógł ulec pogorszeniu.
- 3) Ocena stanu technicznego stanowi załącznik nr 2 w formie elektronicznej
- 4) Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac;
- 5) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

### 5. **Pozostałe informacje:**

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne komina należy wykonać zgodnie z oceną i Instrukcją ITB nr 298/1991 – „Projektowanie przeciwkorozyjnych zabezpieczeń stalowych kominów ciepłowni”.

Węglukoks Energia NSE sp. z o.o.  
Kierownik Zakładu nr 2  
Aleksander Derewońko

