

Katowice, dnia 02.08.2019r.

Zamawiający:

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
ul. A. Mickiewicza 2  
32-620 Brzeszcze

Organizator Postępowania:

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZY:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na realizację zadania: „**Modernizacja kotłów WR-25 oraz przebudowa instalacji oczyszczania spalin**”.- Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr **WENSE/PNZN/62/2019**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą: „**Modernizacja kotłów WR-25 oraz przebudowa instalacji oczyszczania spalin**”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

*W nawiązaniu do odpowiedzi nr 34 (z dnia 29.07.2019r.) prosimy o podanie szacunkowej głębokości wykopu po wyburzeniu kanału ceramicznego.*

**Odpowiedź:**

**Głębokość wykopu wynosi 2,5m.**

**Pytanie 2:**

*W jaki sposób w sezonie 2019/2020 będzie wyglądało podłączenie zbiorczego kanału spalin z kotłów K5 i K6 do nowego komina. Czy podczas realizacji przedmiotu przetargu to połączenie będzie miało być demontowane przez Wykonawcę?*

**Odpowiedź:**

**Nowy komin zostanie połączony tymczasowym, stalowym odcinkiem kanału z istniejącym kanałem betonowym. Demontaż tymczasowego kanału podczas realizacji przedmiotu przetargu leży po stronie wykonawcy.**

**Pytanie 3:**

*Prosimy o potwierdzenie, że podczas pomiarów emisji wymagany jest również pomiar benzo(a)pirenu (pkt. 3.2.8.2 PFU).*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza wymaganie dla pomiaru emisji benzo(a)pirenu.**

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o.**

ul. A. Mickiewicza 2  
32-620 Brzeszcze

T: +48 32 73 73 100 do 103  
F: +48 32 73 73 105

NIP: 646-13-47-265  
REGON 273106474

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydz. Gosp. - KRS 0000054901  
Kapitał zakładowy 69 362 400 zł

SN

**Pytanie 4:**

*Czy w nowych instalacjach odpylania można wykorzystać część kanałów z izolacją termiczną od obecnych odpylaczy cyklonowych do wlotów na istniejące wentylatory wyciągowe?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie istniejących kanałów.**


**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI.**

Węłokoks Energia NSE sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

  
Bogdan Borgol

Węłokoks Energia NSE sp. z o.o.

Kierownik Biura Nadzoru  
Elektrycznego, AKPiA i Inwestycji  
  
Grzegorz Sołtysik

**WĘŁOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o.**

ul. A. Mickiewicza 2  
32-620 Brzeszcze

T: +48 32 73 73 100 do 103  
F: +48 32 73 73 105

NIP: 646-13-47-265  
REGON 273106474

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydz. Gosp. - KRS 0000054901  
Kapitał zakładowy 69 362 400 zł