

Katowice, dnia 02.08.2019r.

Zamawiający:

**WĘGŁKOKKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
ul. A. Mickiewicza 2  
32-620 Brzeszcze

Organizator Postępowania:

**WĘGŁKOKKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

**DOTYCZY:** Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacji na wykonanie Zadania pod nazwą: **NSE/19/01/018 Modernizacja kotła WR 5/1 w ZC Piast w Bieruniu** - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WENSE/PNZN/65/2019**

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGŁKOKKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęło pytanie dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą - **NSE/19/01/018 Modernizacja kotła WR 5/1 w ZC Piast w Bieruniu**. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### Pytanie 1:

„Prosimy o podanie poniższych danych do odpowiedniego doboru wentylatora spalin:

- spiężenie
- temperatura pracy”


#### Odpowiedź:


Parametry spalin za kotłem **WR-5/1:**

1. Natężenie przepływu (spalin za kotłem)  
22 815 m<sup>3</sup>/h (w temp. 165 °C)  
14 220 Nm<sup>3</sup>/h
2. Temperatura pracy 165 °C
3. Spiężenie  $\Delta P = 6400$  Pa (w temperaturze 165 °C)

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, iż udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców, nie powoduje ani konieczności wprowadzenia zmian do treści ogłoszenia, ani zmiany ustalonego na dzień **9 sierpnia 2019 roku do godz. 10.00** terminu składania ofert.

Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.  
Kierownik Biura Nadzoru  
Elektrycznego, AKPiA i Inwestycji  
  
Grzegorz Softysik

Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
  
Bogdan Gorgol

**WĘGŁKOKKS ENERGIA NSE Sp. z o.o.**