

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**

ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na zadanie pn.

**ZCP.18.1.41 „Zabudowa centralnej klimatyzacji w budynku przy ul. Kombajnistów 5 ”**

- postępowania zakupowego nr **WEZCP/KOPZN/42/2018**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły

pytania dotyczące postępowania na zadanie pn. **ZCP.18.1.41 „Zabudowa centralnej klimatyzacji w**

**budynku przy ul. Kombajnistów 5 ”**. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy przewidują Państwo możliwość montażu jednostki zewnętrznej na dachu budynku?

**Odpowiedź:**

Przewidujemy zabudowę jednostki zewnętrznej na północnej ścianie budynku.

**Pytanie nr 2:**

Czy jest preferencja z Państwa strony co do rodzaju projektowanych jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych, tzn. kasetonowe wbudowane w sufit podwieszony, czy też naścienne?

**Odpowiedź:**

We wszystkich pomieszczeniach przewidujemy jednostki wewnętrzne – kasetonowe. Należy zastosować urządzenia sprawdzone na rynku.

**Pytanie nr 3:**

Czy jest kryterium głośności dla urządzeń wewnętrznych?

**Odpowiedź:**

Głośność jednostek wewnętrznych należy przyjąć na poziomie maksymalnym do 35 dB.



**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**

ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska

E: zcp@weglokoksenergia.pl  
T: +48 32 274 95 05

NIP: 641-10-06-444  
REGON 272661854



KRS nr 0000 181417  
Kapitał zakładowy 65 723 000,00 zł

**Pytanie nr 4:**

Jakie są kryteria okresu gwarancji na urządzenia i na wykonawstwo?

**Odpowiedź:**

Okres gwarancji należy podać łącznie, tj. dla zainstalowanych urządzeń oraz na wykonane roboty.  
Minimalny okres gwarancji 3 lata.

**Pytanie nr 5:**

Czy w wycenie należy ująć serwisowanie urządzeń w okresie gwarancyjnym?

**Odpowiedź:**

Serwis gwarancyjny należy ująć w cenie oferty i zapewnić przez cały okres jej trwania.  
W wycenie należy podać ilość niezbędnych serwisów podczas gwarancji.

Terminy składania ofert zostaje zmieniony tj.:

- **Termin składania ofert:** do 15.05.2018 r. do godz. 11:00

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń  
Dyrektor ds. technicznych

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Jerzy Warmuziński  
Prezes Zarządu