

2020/10/06921/TN/ZCP



Katowice, dnia 01.10.2020r.

Znak sprawy: WEZCP/PNZN/107/2020

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 32
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na wykonanie zadania pn. "Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”, Zadanie 1: „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”, Zadanie 2: „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNZN/107/2020.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 100

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość składania ofert częściowych: tj. na Zadanie nr 1 „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj” lub/i Zadanie nr 2 „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.

Pytanie nr 101

Z uwagi na złożoność tematu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.10.2020r.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w ramach pytania nr 4 z dnia 11.09.2020 r.

Pytanie nr 102

Ponawiamy prośbę o udostępnienie czytelnej dokumentacji kotłów i schematów para woda dla OR-32 i OR 50 oraz schematu obiegu wody dla kotła WP-15. W naszej ocenie ta dokumentacja jest niezbędna aby przeprowadzić rzetelne obliczenia cieplne modernizowany kotłów. Przy zakładanej zmianie paliwa, oraz wymaganej większej sprawności kotłów, wykonanie obliczeń jest niezbędne, aby ustalić czy i jakie powierzchnie ogrzewalne będą musiały zostać rozbudowane.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w ramach pytania nr 5 z dnia 11.09.2020 r.

14 M

Pytanie nr 103

Wskazane w czasie wizji lokalnej elementy do demontażu zawierają nieokreślone przez Zamawiającego rodzaje odpadów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie kodów odpadów:

- Pyły i osady w instalacjach filtrów
- Materiały izolujące instalację odpylania

Prosimy również o podanie na jakie wielkości należy rozdrobnić złom (wielkości transportowe czy wsadowe), prosimy o podanie wymiarów.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu umowy to Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w toku prowadzonych Prac (art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, Dz.U.2019.701 t.j. z późn. zmianami) z wyłączeniem odpadów o kodach: 17 04 05 (żelazo i stal), 17 04 01 (miedź, brąz, mosiądz), 17 04 02 (aluminium), których wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający.

Klasyfikacja wytworzonych odpadów należy do ich wytwórcy. Zamawiający wymienione rodzaje odpadów klasyfikuje zazwyczaj pod kodami: 10 01 02 (pyły) oraz 17 06 04 (materiały izolujące).

Złom powinien być rozdrobniony na standardowe wielkości wsadowe.

Pytanie nr 104

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przewidziane do modernizacji kotły zostały odebrane przez CLDT? Jeśli tak to w jakich latach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kocioł OR-50 został odebrany i dopuszczony do eksploatacji przez UDT w 2014r., a kocioł WR-15 w 2016r. Kocioł OR-32 został wybudowany w 1977r., modernizacja układów automatyki w kotle OR 32 była wykonana i odebrana przez UDT w 2007r.

Pytanie nr 105

Czy inwestor posiada ekspertyzę po badaniach georadarem terenu, gdzie ma zostać wybudowany nowy budynek kotłowni szczytowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań georadarem wskazanego terenu.

Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ pozostają bez zmian, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia WEZCP/PNZN/107/2020.

Ponadto Zamawiający informuje, iż udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców, nie powodują konieczności zmiany ustalonego na dzień 28 października 2020 roku do godz. 10.00 terminu składania ofert.

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.


Grzegorz Nita
Prakurent

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.


Krzysztof Jeziorski
Prakurent