

Zamawiający:

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41/700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGŁOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja pompowni SUW” w Ciepłowni Bielszowice - Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNZN/15/2016.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Organizator Postępowania informuje, iż w toku postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

W punkcie 4.1 projektu technologicznego podana jest informacja:

„Z uwagi na wodę o dużej zawartości żelaza i chlorków dobrano pompy PZ1 i PZ2”

Pytanie:

Prosimy o podanie składu chemicznego wody oraz jej temperatury. Skład chemiczny medium oraz temperatura pozwoli Wykonawcy na poprawny dobór urządzeń układu technologicznego.

Odpowiedź:

Temperatura wody zimnej w zakresie +15 do +30 °C Skład chemiczny :

- żelazo µg/l <40 przy dop. 200
- mangan µg/l <40 przy dop. 50
- chlorki mg/l 244 +-20 przy dop. 250

Wniosek nr 2:

W punkcie 5.0 projektu technologicznego jest informacja:

„Po zamontowaniu i zaizolowaniu”

W projekcie wykonawczym nie ma podanych informacji odnośnie:

- grubość izolacji,
- materiałów,
- odbiorów izolacji rurociągów

Prosimy o podanie wytycznych odbioru izolacji.

Pytanie:

Czy Zamawiający ma swoje wewnętrzne wymagania odnośnie wykonania izolacji rurociągów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma wewn. wymagań dotyczących izolacji rurociągów wody zimnej

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I ZMIANY.

WĘGŁOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
DYREKTOR ds. PRODUKCJI