

Katowice, dnia 23.04.2019r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

DOTYCZY: Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na wykonanie Zadania pod nazwą: „Przebudowa stacji przygotowania wody kotłowej w EC Mikołaj w Rudzie Śląskiej” - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNZN/28/2019**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą - „Przebudowa stacji przygotowania wody kotłowej w EC Mikołaj w Rudzie Śląskiej”. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dysponuje dokumentacją konstrukcyjną istniejącego budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje wskazaną dokumentacją.

Pytanie 2:

Czy dysponuje aktualnymi ekspertyzami budowlanymi miejsc objętych zakresem projektowym prac? W szczególności stropów i fundamentów w kontekście montażu i demontażu urządzeń o dużej wadze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje ekspertyzami budowlanymi.

Pytanie 3:

Czy Wykonawca ma uwzględnić ewentualne wykonanie ekspertyz budowlanych nośności stropów pod nowe urządzenia?

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę to, że zadanie wykonywane jest w formule „projektuj i buduj” decyzja co do konieczności wykonania ekspertyz budowlanych nośności stropów pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4:

Wnioskujemy o wydłużenie terminów wykonania projektów budowlanych do min 9 miesięcy od podpisania umowy. Prośba umotywowana jest tym, że termin uzyskania decyzji środowiskowej to 60-90 dni, natomiast decyzji o budowę 60-90 dni, które mogą się też przedłużyć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie.

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.



Pytanie 5:

Wnioskujemy o przesunięcie terminu realizacji zadań na lipiec 2020. Wg naszej opinii i doświadczenia dostawy samych zbiorników w obecnych warunkach rynkowych to termin ok. 20 tygodni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie.

Pytanie 6:

Po czyjej stronie będzie zagospodarowanie i utylizacja zdemontowanych elementów istniejącej stacji uzdatniania wody?

Odpowiedź:

Sposób postępowania z odpadami opisano w projekcie umowy.

Pytanie 7:

Wymiana zasilania elektrycznego w zakresie Wykonawcy ma być jedynie w obrębie nowej stacji? Przyłącze do głównej szafy będzie po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający zapewnia przyłącze energetyczne do głównej szafy.

Pytanie 8:

Czy wykonanie wizualizacji w 3D całej stacji ma być razem z konstrukcją czy jedynie urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystarczająca będzie wizualizacja urządzeń.

Pytanie 9:

Czy zamawiający ma oczekiwania co do energochłonności systemu odgazowywania (odtleniania) w systemie próżniowym kW/m³?

Odpowiedź:

Wszystkie wymagania do zakresu SUW Zamawiający określił w PFU. Oferent ma podać w ofercie wskaźnik energochłonności w kW/m³.

Pytanie 10:

Czy zbiorniki retencyjne izolowane mają być wykonane ze stali nierdzewnej, czy też ze stali czarnej epoksydowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników retencyjnych ze stali czarnej epoksydowanej.

Pytanie 11:

Czy urządzenie do zmiękczenia ma być urządzeniem do pracy ciągłej o wydajności 41/50 m³/h?

Odpowiedź:

Tak - urządzenia zmiękczenia mają być urządzeniami do pracy ciągłej o wydajności wskazanej w PFU.

Pytanie 12:

Czy zmiękczacze ma być oparte na pracy zaworach i z oddzielnym systemem sterowania? Ponieważ zmiękczacze na głowicach handlowych wg naszej wiedzy nie pozwalają na uzyskanie tak małych ilości zużycia wody na jedną regenerację jak 1,9 m³ przy tych przepływach zakładanych.

Odpowiedź:

WĘGŁOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON 276624896

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000041516
Kapitał zakładowy 119 027 900,0 zł

System zmiękczenia ma zapewnić optymalne/minimalne zużycie mediów do celów regeneracji. Oferent zastosuje rozwiązania spełniające wymagane parametry eksploatacyjne. Zamawiający rekomenduje rozwiązania oparte na układzie zaworowym.

Pytanie 13:

Czy istnieje możliwość demontażu dachu lub ścian w celu wyprowadzenia zdemontowanych urządzeń?

Odpowiedź:

Taka możliwość istnieje.

Pytanie 14:

Wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do 30 maja 2019.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu nie ulega zmianie i przypada na dzień: **30.04.2019r.**

PROKURENT

Leszek Wąsek

PROKURENT

Brygida Gruca

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40 085 Katowice

T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON 276624896

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000041516
Kapitał zakładowy 119 027 900,0 zł