

Katowice, dnia 25.04.2019r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

DOTYCZY: Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na wykonanie Zadania pod nazwą: „Przebudowa stacji przygotowania wody kotłowej w EC Mikołaj w Rudzie Śląskiej” - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNZN/28/2019**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą - „Przebudowa stacji przygotowania wody kotłowej w EC Mikołaj w Rudzie Śląskiej”. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o uściślenie objętości 2 zbiorników wody zmiękczonej: w tekście PFU jest 2x50 m3, na schemacie 2x30 m3.

Odpowiedź:

Objętość zbiorników wody zmiękczonej na potrzeby uzupełnienia sieci ciepłowniczej powinna być 2 x 50m³.

Pytanie 2:

Parametr gwarantowany zawartość tlenu w wodzie za odgazowywaczem próżniowym o wartości 20 ppb jest nierealny nawet po podgrzaniu wody przed odgazowywaczem (PFU nie przewiduje podgrzewu wody uzupełniającej sieć). Wnosimy o zmianę wartości parametry lub postawienie wymogu termicznego odgazowania wody uzupełniającej sieć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie średniej produkcji wody zmiękczonej w celu określenia zużycia soli.

Odpowiedź:

Dane dotyczące produkcji wody zmiękczonej podano w PFU.

Pytanie 4:

Skąd należy zasilić nowe odbiorniki elektryczne – nowa rozdzielnica czy modernizacja istniejącej?

Odpowiedź:

Informacji udzielono przy odpowiedziach na wcześniejsze pytania oraz w PFU.

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.



Pytanie 5:

W jakich pomieszczeniach należy wymienić oświetlenie? W jakim standardzie? Skąd należy zasilić nowe oprawy – nowa rozdzielnica czy modernizacja istniejącej?

Odpowiedź:

W pomieszczeniach nowej SUW w standardzie spełniającym wymagania prawa w tym zakresie.

Pytanie 6:

Budynek zmiękczalni: czy demontaż okablowania obejmuje tylko kable zasilające i sterownicze dla demontowanych pomp?

Odpowiedź:

Dotyczy okablowania likwidowanych urządzeń istniejącej SUW.

Pytanie 7:

Budynek kotłowni OKP: jakie kable należy zdemontować?

Odpowiedź:

Okablowanie z likwidowanych urządzeń istniejącej SUW.


Pytanie 8:


Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.05.2019r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu zostaje zmieniony na: **14.05.2019r. do godz. 10.00.**

PROKURENT

Leszek Wąsek

PROKURENT

Brygida Grucha