

Katowice, dnia 27.06.2018r.

**Zamawiający:****WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska**Organizator Postępowania:****WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na zadanie pod nazwą „**ZCP.18.1.02. Rozbudowa opomiarowania przepływu pary w EC Mikołaj**”  
- Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNZN/63/2018.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące postępowania na „**ZCP.18.1.02. Rozbudowa opomiarowania przepływu pary w EC Mikołaj**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy dopuszcza się rozwiązanie pomiaru przepływu pary z wykorzystaniem dyszy ISA1932?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się rozwiązanie pomiaru przepływu pary z wykorzystaniem dyszy ISA1932, jednakże kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego - pozostają bez zmian.

**Termin i miejsce składania ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają bez zmian: 29.06.2018r. do godz. 11.00.****WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp.z o.o.**  
Grzegorz Bizoń  
Dyrektor ds. technicznych**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp.z o.o.**  
Jerzy Wärmuziński  
Prezes Zarządu