

Katowice, dnia 23.02.2022r.

Zamawiający:

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 26B
41-700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki GK WE: „Dostawa rur preizolowanych z izolacją standardową i instalacją alarmową dla zadania: ZCP/21/01/027 - Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów ciepłych wraz z układami pomiarowymi dla budynków przy ul. Brańskiego / Chryzantem w Rudzie Śląskiej”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: Z21/193494.

Zamawiający, poniżej przedstawia treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 1

"Czy w ww. pozycji należy przyjąć trójnik o odrzucie DN 150 tj. 250/150, 273/168,3 wg schematu montażowego projektowany trójnik jest 250/150? Czy dopuszczają Państwo zmianę w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Z21/193494) dla poz. 2?"

Odpowiedź:

W ofercie należy przyjąć trójnik o odrzucie DN150 tj. 250/150, 273/168,3. Tym samym dopuszcza się zmianę w formularzu cenowym dla poz. 2 (załącznik nr 1 do zapytania Z21/193494).

Powyższe zmiany stanowią integralną część Zapytania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, iż udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców, nie powodują konieczności zmiany ustalonego na dzień 25 lutego 2022 roku do godz. 10.00 terminu składania ofert.

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT Sp. z o.o.

Adam Njamaszyk
PREZES ZARZADU

.....
Podpis Zamawiającego