

## Projekt

Umowa o dofinansowanie nr 30/2018

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska – Projekt II, nr POIS.01.07.00.02 – 00-0013/17” W ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim  
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Katowice, dnia 23.12.2020r.

### Zamawiający:

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska

### Organizator Postępowania:

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

**DOTYCZY:** Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Zadania pod nazwą: **ZCP/19/01/018 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory MB-3 ul. Górnośląska do komory SO-3 ul. Górnośląska w Rudzie Śląskiej.** - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNBN/145/2020**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą: **ZCP/19/01/018 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory MB-3 ul. Górnośląska do komory SO-3 ul. Górnośląska w Rudzie Śląskiej.** Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

### Pytanie nr 1:

*Czy do wykonania zadania Zamawiający dopuszcza stosowanie płaszczowych ( otwartych ) muf zgrzewanych elektrycznie ?*

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.



**Pytanie nr 2:**

*Czy do wykonania zadania Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie innej technologii niż oferowane elementy preizolowane?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 3:**

*Czy przebudowywana sieć ciepłownicza jest czteroprzewodowa? Z opisu na mapie wynika, że jest to 2 x DN 500+ 2 x DN 200.*

**Odpowiedź:**

Na mapie wskazane są dwie sieci ułożone równolegle względem siebie: 2 x DN 500 i 2 x DN 200, sieć 2 x DN 200 jest nieczynna (do likwidacji).

**Pytanie 4:**

*W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapisał, że planuje rozpoczęcie robót budowlanych w styczniu 2021 r. Prosimy o przedstawienie koncepcji prowadzenia robót, skoro nowa sieć prowadzona jest po trasie istniejącej sieci ciepłowniczej, a wymagane jest utrzymanie dostaw ciepła do odbiorców.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający umożliwi rozpoczęcie robót w styczniu 2021r. Jeżeli wykonawca przedstawi sposób prowadzenia robót, a Zamawiający go zaakceptuje to roboty będą mogły być realizowane w sezonie grzewczym, jednakże dostawa ciepła do odbiorców nie może być zakłócona. Termin spięcia technologiczne wg. SIWZ.

**Pytanie 5:**

*Czy w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej jej beneficjentem ma być WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. czy też WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.?*

**Odpowiedź:**

Beneficjentem jest Węgłokoks Energia ZCP sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego postępowania.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu nie ulega zmianie i przypada na dzień: 4.01.2021r. do godz. 10.00.**

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.  
Biuro Nadzoru Eksploatacji

Grzegorz Nita  
Kierownik

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Michał Żydek  
Prezes Zarządu

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.  
Biuro Nadzoru Eksploatacji

ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

T: +48 32 416 74 00  
F: +48 32 416 74 02

Damian Skłarczyk  
Główny Specjalista ds. Sieci Wysokopiętmetrowych

NIP: 634-23-45-716  
REGON 276624896

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000041516  
Kapitał zakładowy 119 027 900,0 zł