

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020  
Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”  
w ramach poddziałania POIS.01.07.03 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim  
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego  
oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Katowice, dnia 26.01.2021r.

Znak sprawy: WEZCP/PNBN/140/2020

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
UL. SZYB WALENTY 32  
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE  
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: ZCP/19/01/049 „Budowa linii kablowej od rozdzielni kontenerowej KST UY34 do SE”**  
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNBN/140/2020.

Zamawiający, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

*„Proszę o zgodę na dopuszczenie w wykazie robót, także wykonania projektów dla napięcia 15kV. Napięcie 20kV jest specyficzne dla rejonu śląska, natomiast napięcie 15kV jest powszechne w innych częściach kraju.*

*Wykonanie projektów dla obu napięć wymaga identycznej wiedzy i przedstawia identyczne problemy projektowe, w związku z powyższym jest to nieuzasadnione ograniczenie konkurencyjności. „*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza referencje wykonania projektów na napięcie 15kV.

**Pytanie nr 2**

*„w nawiązaniu do postępowania zakupowym nr WEZCP/PNBN/140/2020, na wykonanie Projektu Budowlanego dla zadania pt.: „ZCP/19/01/049 Budowa linii kablowej od rozdzielni kontenerowej KST UY34 do SE Wirek”,*

proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia (referencji): Czy wskazane 500mb odnosi się do kabla w jednym odcinku czy sumarycznej długości przebudowy wielu kabli w jednym projekcie?

Fragment SIWZ którego dotyczy pytanie:

co najmniej 3 ( trzech) usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, projektów technicznych budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych umożliwiających przesył 4,5 MW o napięciu 20 kV oraz długości powyżej 500 mb , pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie, (wymagane np. minimum 3 protokoły odbioru końcowego bez uwag, referencje itp., z których jednoznacznie będzie wynikało, iż Wykonawca spełnia ten warunek).

**Odpowiedź:**

Zamawiający określa iż wskazane 500mb odnosi się do budowy jednej linii kablowej, ponieważ projektowanie krótkich linii kablowych tzw. wewnętrznych na terenie jednej działki w porównaniu z linią znajdującą się na wielu działkach wg Zamawiającego nie jest tożsame.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń  
Prokurent

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Nita  
Prokurent

Podpis Zamawiającego

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.  
Grzegorz Bizoń  
Dyrektor ds. technicznych

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.  
Dział Nadzoru Eksploatacji  
Grzegorz Nita  
Kierownik