

Umowa NR 139/2018/Wn12/OA/EU/P o dofinansowanie w formie pożyczki
Przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań
prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”



Katowice, dnia 19.09.2019r.

Znak sprawy: Nr ZCP.18.3.06

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT**”- znak sprawy: Nr ZCP.18.3.06

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, poniżej cytuje pytania złożone do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie 185:

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego budynku (dla potrzeb nowej instalacji) znajdującego na zewnątrz hali kotłów przy słupach żelbetowych podtrzymujących filtr dla kotła WR15. Budynek z cegły, widoczny na zdjęciu nr 5 (po lewej stronie) w Załączniku nr 15 do PFU. Budynek będzie wcześniej wyremontowany (elewacje, dach, wnętrze itp).

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego wskazany budynek jest istotnie związany z resztą konstrukcji żelbetowej która winna ulec wyburzeniu. Jego pozostawienie wiązałoby się z koniecznością pozostawienia również części starej konstrukcji żelbetowej w której są odsłonięte pręty zbrojenia i która jest w złym stanie technicznym. Zamawiający wymaga by przedmiotowy budynek wyburzyć i ewentualnie wykorzystać samo miejsce po nim.

Pytanie 186:

w związku z zaangażowaniem we wcześniej rozpoczęte postępowania oraz z przedłużającymi się terminami uzyskania ofert od podwykonawców zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 2 października 2019

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Zakres udzielonej odpowiedzi nie powoduje ani konieczności wprowadzenia zmian do treści ogłoszenia, ani zmiany ustalonego na dzień 25 września 2019 r. na godz. 11.00 terminu składania ofert.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Jerzy Warmuziński
Prezes Zarządu