

Katowice, dnia 27.04.2023r.

Zamawiający:

WĘGŁOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 2
32-620 Brzeszcze

Organizator Postępowania:

WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS ENERGIA” na realizację zadań pn.:

Zadanie nr 1): NSE/23/UR/006 - Remont sklepienia zapłonowego kotła WR10-010 K3 w Zakładzie Ciepłowniczym „Piast” w Bieruniu oraz Zadanie nr 2): NSE/23/UR/018 – Remont sklepienia zapłonowego kotła WR10-011 K1 w Zakładzie Ciepłowniczym „Ziemowit” w Łędzinach.

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/KOZN/57/2023.

A. Pytania i udzielone odpowiedzi

Zamawiający, poniżej przedstawia treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 2

Ze względu na możliwość zastosowania innych gatunków materiałów o podobnych parametrach, o których mowa w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do umowy, punkt II podpunkt 1, składamy zapytanie, czy sklepienie można wykonać z kształtek andaluzytowych w gat. A-60 zamiast w gat. Al-62? Obecnie kształtki w gat. A-60 są najczęściej stosowane w sklepieniach zapłonowych kształtkowych zarówno w kotłach ze ścianami szczelnymi jak i tradycyjnymi.

Zapytanie dotyczy obydwu zadań.

Zadanie nr 1): NSE/23/UR/006 - Remont sklepienia zapłonowego kotła WR10-010 K3 w Zakładzie Ciepłowniczym „Piast” w Bieruniu

oraz

Zadanie nr 2): NSE/23/UR/018 – Remont sklepienia zapłonowego kotła WR10-011 K1 w Zakładzie Ciepłowniczym „Ziemowit” w Łędzinach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kształtek dla sklepień zapłonowych z wyrobów andaluzytowych: gat. ANDALUX A60 wg oznaczenia P.C.O. „Żarów” Sp. z o.o. 58-130 Żarów lub gat. AT60 wg oznaczenia O.Z.M.O. Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Zaproszenia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Węgllokoks Energia NSE sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

.....
Bożena Gorgoła
Podpis Zamawiającego