



Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0001/20-00

Projekt „Budowa kotła na biomasę w ZC Czczott”

POIS.01.01.01-00-0001/20-00

w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci

dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020



Katowice, dnia 10.12.2021r.

Znak sprawy: WENSE/PNBN/113/2021

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

ul. A. Mickiewicza 2

32- 620 Brzeszcze

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji pn.: **Wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania „Budowa kotła na biomasę w ZC Czczott”,**

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WENSE/PNBN/113/2021.

Zamawiający, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że dostawca może zastosować takie rozmieszczenie urządzeń, gdy ekonomizer suchy jest zainstalowany bezpośrednio za kotłem przed elektrofiltrem ESP. Ta decyzja pomoże obniżyć temperaturę dymu w elektrofiltrze ESP, co zmniejszy straty ciepła do otoczenia. Również ta decyzja pomoże zmniejszyć ilość kanałów spalinowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z par. 2, ust. 3 Umowy, Zamawiający nie wymaga wykonania Obiektu zgodnie z udostępnionym Projektem Budowlanym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o pozwoleniu na budowę, wraz z projektem budowlanym, mają charakter pogładowy, mogą zostać zaadoptowane przez Wykonawcę. W przypadku konieczności zmiany przedmiotowych decyzji z uwagi na rozwiązania projektowe, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zamiennych decyzji środowiskowej i o pozwoleniu na budowę w całym ich zakresie.

Wobec powyższego Zamawiający w tym przypadku nie definiuje szczegółowego rozwiązania, a jedynie oczekuje, że pod względem formalnym i technicznym będzie to rozwiązanie prawidłowe.



Pytanie nr 25

Prosimy o przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę jest w trakcie procedowania. Przewidywany termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę to luty 2022 r.

Pytanie nr 26

Przedłużenie terminu składania ofert do 18 stycznia 2022.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 20 w II Turze pytań tj.: „Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.01.2022r.”.

Pytanie nr 27

Proszę doprecyzować, czy Dostawca musi montować suchy typ ECO, jeśli parametry gwarancyjne zostaną osiągnięte bez niego, tylko z kotłem trójciągowym? Ułatwi to warunki eksploatacji i obniży koszty eksploatacji wyposażenia kotłowni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podstawowym oczekiwaniem jest uzyskanie możliwie wysokiej sprawności kotła co jest osiągane m.in. przez odpowiednie obniżenie temperatury spalin wylotowych (wykorzystanie energii zawartej w spalinach). Wobec powyższego w rozumieniu Zamawiającego ekonomizer suchy stanowi kolejną powierzchnię ogrzewalną wykorzystaną do obniżenia temperatury spalin – dla Zamawiającego nie ma znaczenia czy ta powierzchnia ogrzewalna będzie zabudowana jako osobne, wolnostojące urządzenie, czy jako kolejna powierzchnia ogrzewalna w kotle. Inaczej mówiąc w rozumieniu Zamawiającego będą to rozwiązania tożsame.

Pytanie nr 28

Proszę o jednoznaczne określenie dla jakich parametrów biomasy należy podać zawarte w ofercie parametry gwarantowane? Punkt 2.4.1 zawiera informacje o przedziale biomasy, m.in. jej zawartości wilgoci, natomiast sprawność układu dla biomasy o zawartości wilgoci 55% lub 25% będzie zupełnie inna. Powinien być jeden wspólny parametr dla wszystkich oferentów. Podobnie jest z parametrami wody ciepłowniczej dla podania sprawności. Zawarta aktualnie informacja, iż te parametry powinny być dotrzymane dla całego zakresu określonego w punkcie 2.4.1 jest zbyt ogólna.

Odpowiedź:**Zamawiający wyjaśnia:**

Zgodnie z PFU (pkt 4.1.1.), zapis nr 6 „Kocioł będzie przystosowany (zaprojektowany) do efektywnego spalania biomasy w postaci zrębki drzewnej o parametrach określonych w rozdziale 2 niniejszego PFU (tabela 2.4.2) i w pełnym zakresie zmienności zapewniać uzyskanie zakładanej mocy znamionowej.”

W rozumieniu Zamawiającego tabela 2.4.2 PFU określa paliwo projektowe dla kotła.

Parametry paliwa gwarancyjnego natomiast określono w PFU w punkcie 9.2 w tabeli 9.2.1.

Pytanie nr 29

Czy można dostarczyć elektrofiltr skompaktowany z odpylaczem wstępnym w jednym urządzeniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z par. 2, ust. 3 Umowy, Zamawiający nie wymaga wykonania Obiektu zgodnie z udostępnionym Projektem Budowlanym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o pozwoleniu na budowę, wraz z projektem budowlanym, mają charakter poglądowy, mogą zostać zaadoptowane przez Wykonawcę. W przypadku konieczności zmiany przedmiotowych decyzji z uwagi na rozwiązania projektowe, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zamiennych decyzji środowiskowej i o pozwoleniu na budowę w całym ich zakresie.

Wobec powyższego Zamawiający w tym przypadku nie definiuje szczegółowego rozwiązania, a jedynie oczekuje, że pod względem formalnym i technicznym będzie to rozwiązanie prawidłowe. Ponadto, proszę o zapoznanie się z PFU, punkt 4.1.4, zapis nr 2.

Pytanie nr 30

Czy podana moc kotła 7 MW uwzględnia sumaryczną moc kotła oraz ekonomizera suchego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że moc cieplna 7 MW to moc cieplna obejmująca cały kocioł, którego częścią jest również ekonomizer. Inaczej mówiąc, moc cieplna ekonomizera nie stanowi odrębnej dodatkowej mocy cieplnej ponad 7 MW.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

..... Bogdan Gęgoł

Podpis Zamawiającego

