



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III, POIS.01.07.02-00-0003/19” w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Katowice, dnia 18.06.2020r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator: Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

DOTYCZY: Postępowanie zakupowe w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.:

„ZCP/20/01/003 - Przebudowa sieci ciepłowniczej od wiaduktu nad torowiskiem przy ul. Czarnoleśnej do wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN250 w Rudzie Śląskiej.”, - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/KOZN/85/2020**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą - „ZCP/20/01/003 - Przebudowa sieci ciepłowniczej od wiaduktu nad torowiskiem przy ul. Czarnoleśnej do wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN250 w Rudzie Śląskiej.”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Szczegółowe wytyczne wykonania projektu Budowlano-Wykonawczego dla zdania jak w temacie określają zakres wymiany sieci od punktu A do punktu B, a na końcu wskanują załącznik numer 1- Plan sytuacyjny, którego nie ma.

Proszę o określenie długości sieci do zaprojektowania lub załączenie mapy wskazującej punkty A i B.

Odpowiedź:

Załącznik nr 1 do Wytycznych – Plan sytuacyjny jest zamieszczony na stronie Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności

Pytanie nr 2

Czy estakada nad torami kolejowymi jest własnością Zamawiającego, lub jeżeli nie czy Zamawiający posiada umowę na korzystanie z estakady.

Odpowiedź:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

Estakada jest własnością Zamawiającego

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający nie zastanawiał się nad przejściem siecią ciepłowniczą pod torami zamiast wykorzystywania estakady?

Odpowiedź:

Zamawiający brał pod uwagę możliwość przejścia siecią pod torami lecz ze względu m.in. na duże różnice terenowe, późniejsze trudności z eksploatacją sieci, odstąpił od tego rozwiązania. Natomiast jeżeli Projektant przedstawi mocne argumenty w tym zakresie to Zamawiający rozważy ponownie taką możliwość.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zna właściciela linii kolejowej: PKP, inne firmy?

Odpowiedź:

Ustalenie właścicieli terenów, w rejonie sieci ciepłowniczej, należy do obowiązków Projektanta.

Pytanie nr 5

Termin składania ofert mija 23.06.br. Umowa zostanie podpisana w pewnie w lipcu. Za 2 lub 3 tygodnie uzyskamy mapę do celów projektowych. Jeżeli sieć będzie ułożona po trasie istniejącej sieci z końcem lipca można zacząć uzgadniać z PKP.

Najpierw PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. W ostatnim czasie dla jednego zadania trwało to 1 miesiąc, dla innego 4 miesiące. ZGN wskazuje konieczność dalszych 4 uzgodnień co trwa do 2-4 miesięcy. Jak uzyska się zgodę na wejście w teren należy uzyskać opinie w sprawie odstępstwa od przepisów kolejowych wydaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe i/lub innego właściciela torowiska, a z nim należy się udać do Wydziału Architektury Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego w celu uzyskania stosownej decyzji w sprawie odstępstwa (wymóg Ustawy o transporcie kolejowym).


I nie jest ważne, że odcinek sieci do zaprojektowania jest niewielki. Ten projekt leży i czeka na możliwość zebrania go w całość i zgłoszenie roboty budowlanej lub złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Czy w przypadku niedotrzymania umownego terminu realizacji zadania Zamawiający przewiduje możliwość jego zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił w projekcie umowy, załączonego jako załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert, zmianę terminu wykonania zamówienia w przypadku zajścia okoliczności opisanych szczegółowo w § 11 projektu umowy.

Powyższe pismo stanowi integralną część Zaproszenia i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. **WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I ZMIANY.**

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.


Michał Żydek
Prezes Zarządu

WĘGŁOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON 276624896

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000041516
Kapitał zakładowy 119 027 900,0 zł


Strona 2 z 2