
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Remont wkładu rurowego wymiennika ciepła nr 8 w EC Mikołaj w Rudzie Śląskiej.

2. Opis przedmiotu umowy:

Przedmiotem umowy jest wymiana wszystkich rur grzewczych wkładu rurowego wymiennika ciepła z wykorzystaniem posiadanego sita górnego oraz kompletu przegród wzmacniających.

3. Zakres przedmiotu umowy:

- załadunek, transport i rozładunek wkładu wymiennika z EC Mikołaj do warsztatu Wykonawcy i z powrotem
- wykonanie i uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) niezbędnej dokumentacji technicznej dla potrzeb remontu i odbioru.
- demontaż wszystkich rur grzewczych wymiennika
- przegląd oraz ewentualna naprawa przegród wzmacniających
- przegląd oraz ewentualna regeneracja sita górnego
- prefabrykacja rur grzewczych
- kompletacja i montaż wkładu wymiennika w warsztacie Wykonawcy
- wykonanie próby szczelności i ciśnieniowej przy udziale Zamawiającego
- przeprowadzenie niezbędnych prób i odbiorów UDT
- wszelkie pozostałe czynności niezbędne dla realizacji powyższego zakresu prac
- złom stalowy uzyskany podczas prac rozbiórkowych będzie własnością Zamawiającego.

4. Uwagi:

- a) Przedstawione prace należy wykonać w okresie pomiędzy 01.06.2023 – 15.09.2023
- b) Zamawiający wymaga aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie maja być prowadzone prace stanowiące przedmiot umowy oraz uzyskał istotne informacje które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizji należy ustalić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem z Kierownikiem Zakładu – Krystianem Pol tel. 668-889-217.
Oferent zobowiązany jest do złożenia w ofercie oświadczenia o dokonanej wizji lokalnej
- c) Wynagrodzenie płatne za realizację po zakończeniu zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
- c) Oferent na wykonane prace wystawi gwarancję na okres 2 (dwóch) lat. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do likwidacji wady przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od jej zgłoszenia (drogą e-mail na adres). Usunięcie wady musi zostać potwierdzone protokołem odbiorowym wykonanych robót. Całość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
- d) Jeśli Wykonawca nie zdoła spełnić powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie miał prawo zamówić wykonanie napraw przez stronę trzecią (pozostawia się własnej decyzji Zamawiającego) na koszt Wykonawcy, nie powodując odstąpienia od warunków gwarancji. Gwarancje i rękojmie uzgodnione pomiędzy Stronami na piśmie nie mogą być w żaden sposób ograniczone przez propozycje lub postanowienia wysunięte przez Zamawiającego.

5. Inne wymagania:

-
- a) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykazać że osoby które będą realizować roboty budowlane posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
 - b) Wykonawca zapozna się z wymaganiami w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska obowiązującymi na terenie Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. oraz podpisze oświadczenie akceptujące przedmiotowe wymagania.