



	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Investor: Węglkokoks Energia ZCP sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32	Projekt nr: 16/2018	Data: 07.2018
Projektował:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ P00S/08	"Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Norwida od szkoły do BRW w Rudzie Śląskiej" PROFIL		
Sprawdził:	mgr inż. P. Ziencz		SLK/1821/ P00S/07			
Skala: 1:100/500	Stadium: PBW	ZESPÓŁ PROJEKTOWO – REALIZACYJNY " PRO – SAN " S.C. ul. Gliwicka 20 41 – 902 Bytom tel/fax : 32 282 – 27 – 95, 282 – 29 – 52			Rysunek nr: 4b	

UWAGA

Rury układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm
Wykonać nadsypkę piaskową gr. 20 cm nad rurociągami

Ciepłociąg w technologii rur preizolowanych z izolacją
standartową i instalacją alarmową – Logstor Ror