

Katowice, dnia 22.03.2023r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32,
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego z negocjacjami na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA” na realizację zadania pn.: „ZCP/20/01/025 Modernizacja rozdzielni UY34 zabudowanej na terenie Ciepłowni Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNZN/45/2023.

A. Pytania i udzielone odpowiedzi

Zamawiający, poniżej przedstawia treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z chęcią udziału w postępowaniu pn.: „ZCP/20/01/025 Modernizacja rozdzielni UY34 zabudowanej na terenie Ciepłowni Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej” zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.03.2023 r

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień **04.04.2023r. do godziny 10:00.**

Pytanie nr 2

Czy istnieją uwarunkowania techniczno-organizacyjne dla instalacji technologicznych określający maksymalny czas wykonania modernizacji jednego pola transformatorowego oraz zasilającego z niego transformatora?

Odpowiedź:

Maksymalny czas wykonania modernizacji jednego pola transformatorowego wraz z wymianą transformatora tj. czas wyłączenia to 2 doby przy pracującym drugim polu transformatora. Stacja UY34 stanowi część infrastruktury elektroenergetycznej lokalnego OSDn i musi zapewniać ciągłość usług w zakresie dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Pytanie nr 3

Czy jest możliwość przesunięcia ostatecznego terminu wykonania usługi ze względu na długi czas oczekiwania na poszczególne podzespoły niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania Zamówienia do **15.06.2023 r.**

Pytanie nr 4

Gdzie ma być doprowadzona wizualizacja stanu położenia wyłączników w polach transformatorowych (nastawnia Nowy Wirek, nastawnia EC Mikołaj).

W przypadku konieczności transmisji na EC Mikołaj, gdzie znajduje się najbliższy punkt dostępowy sieci internetowej. Czy na EC Mikołaj znajduje się stanowisko, na którym będzie "wyświetlana" wizualizacja z Nowy Wirek czy trzeba ją stworzyć?

Czy na zakładzie istnieje system wizualizacji? Czy jest możliwe nawiązanie do istniejącego systemu wizualizacji, a jeżeli tak kto jest jego dostawcą?

Odpowiedź:

Wizualizacja ma być widoczna w systemie nadzoru e2YANKEE rozdzielni głównej EC Mikołaj. Dostawcą systemu e2YANKEE jest Elektrometal Energetyka S.A.

Punkt dostępowy sieci internetowej możliwy jest w biurze mistrza Ciepłowni Nowy Wirek lub w nowo budowanym budynku przyległym do UY34.

Należy wykorzystać istniejące stanowisko wizualizacji na rozdzielni głównej 6kV w EC Mikołaj.

Pytanie nr 5

Czy konieczne są konsultacje z dostawcą energii tj. TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie uzgodnień i dokumentacji powykonawczej, skoro nie będzie prowadzonych żadnych prac w polach zasilających ani w szafie rozliczenia energii?

Odpowiedź:

Nie. Modernizacja nie obejmuje pól doływowych z SE Wirek

Pytanie nr 6

Czy skrajne lewe pole rozdzielni nN ma być wyposażone w jakiś aparat elektryczny np. wyłącznik, odłącznik, rozłącznik bezpiecznikowy itp.

Odpowiedź:

Skrajne pole rozdzielni nN stanowiące łącznik z rozdzielnią istniejącą 400V powinno być wyposażone w co najmniej rozłącznik bezpiecznikowy. Z drugiej strony w istniejącej rozdzielni 400V należy wykorzystać do podłączenia istniejące pole wyposażone w wyłącznik.

Pytanie nr 7

Równocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.04.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień **04.04.2023r. do godziny 10:00.**

B. Zmiana treści SIWZ

Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany w SIWZ:
W związku z udzielonymi odpowiedziami zmieniono brzmienie

1. ust. 9 pkt 9.1 - Miejsce i termin składania ofert

Zapis przed zmianą:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację zadania pn.:

„ZCP/20/01/025 Modernizacja rozdzielni UY34 zabudowanej na terenie Ciepłowni Nowy Wirek w Rudzie

Śląskiej”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNZN/45/2023**

z dopiskiem: „**NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT**”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.: **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.**

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **27.03.2023r. do godziny 10:00.**

Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego zgodnie z pkt. 6.1 ust. 6 SIWZ.

Zapis po zmianie:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację zadania pn.:

„ZCP/20/01/025 Modernizacja rozdzielni UY34 zabudowanej na terenie Ciepłowni Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNZN/45/2023**

z dopiskiem: „**NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT**”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.: **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.**

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **04.04.2023r. do godziny 10:00.**

Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego zgodnie z pkt. 6.1 ust. 6 SIWZ.

2. ust. 3 pkt 3.1 - **Termin wykonania zamówienia**

Zapis przed zmianą:

Realizacja zamówienia i zakończenie realizacji przedmiotu Zamówienia w terminie do dnia **05.06.2023r.**

Zapis po zmianie:

Realizacja zamówienia i zakończenie realizacji przedmiotu Zamówienia w terminie do dnia **15.06.2023r.**

C. Zmiana treści Załącznika nr 2 do SIWZ– Projekt Umowy po zmianie z dnia 22.03.2023r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmieniono brzmienie § 5 pkt 2 Projektu Umowy

Zapis przed zmianą:

2. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy. Zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu umowy – najpóźniej do **05.06.2023r.**

Zapis po zmianie:

2. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy. Zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu umowy – najpóźniej do **15.06.2023r.**

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

.....
Podpis Zamawiającego