

Katowice, dnia 31.08.2023r.

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.**  
UL. SZYB WALENTY 26B  
41-700 RUDA ŚLĄSKA

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Wykonanie zgodnie z dokumentacją przewiertu rurą stalową ochronną fi 406/8,8 w rejonie ul. Hołodunowskiej w Łędzinach - 2 x 18,0 mb**”  
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZUT/PNZN/102/2023

**Pytania i udzielone odpowiedzi**

Poniżej przedstawiamy treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkładamy następujące odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

„Rozumiem iż ofertę złożyć w drodze przetargu, czy w formie oferty mailowej?”

**Odpowiedź:**

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta oraz tytułem postępowania zgodnie ust. 9 SIWZ.

---

**Pytanie nr 2**

„Rozumiem że zadanie ma być wykonane kompleksowo łącznie z materiałem ( tutaj pytanie jakie musi spełniać kryteria materiał i jaka izolacja?), robotami ziemnymi.”

**Odpowiedź:**

Robota budowlana obejmuje materiały, roboty ziemne, komory startowo-odbiorcze, zabezpieczenie placu budowy i wykopu „pod klucz” zgodnie z zakresem Projektu Budowlanego i wymaganiami wynikającymi z zapisów Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Materiał zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, wymagania dotyczące materiałów są tam precyzyjnie opisane.

---

**Pytanie nr 3**

„Czy instalacja rur medialnych jest w gestii Zamawiającego?”

**Odpowiedź:**

Instalacja rur medialnych jest po stronie Wykonawcy.

---

**Pytanie nr 4**

„Co z uzgodnieniami z koleją, czy tutaj Zamawiający załatwia formalności?”

**Odpowiedź:**

Zawarcie umowy i uzgodnienia z PKP są po stronie Zamawiającego (w trakcie).

---

**Pytanie nr 5**

„Technologia wykonania jest nam znana - pytanie czy zabezpieczenie i wielkość komory musi być zgodna z projektem? Sugeruję mniejszą komorę startową.”

**Odpowiedź:**

Wykonanie komór startowych i odbiorczych w technologii i wymiarach zgodnie z Projektem Budowlanym, w tym zakresie zawiera liczne szczegółowe rysunki i opis. Projekt został uzgodniony w PKP, komora startowa będzie służyć do montażu rur przewodowych przez Zamawiającego.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.**

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT Sp. z o.o.

*Adam Niemaszyk*  
PREZES ZARZĄDU

.....  
Podpis Zamawiającego