

Katowice, dnia 10.11.2023r.

Zamawiający:
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 26B
41-700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Aukcji elektronicznej na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Montaż podzespołów kompaktowych węzłów ciepłych**”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: Z85/414841

Pytania i udzielone odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkładamy następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Jaka jest przybliżona moc cieplna węzłów (zakres od...kW do...KW)

Odpowiedź:

Przybliżona moc cieplna węzłów od 50 kW do 300 kW.

Pytanie nr 2

Jakie są średnice rurociągów, kształtek itp. (zakres od DN ... od DN...)

Odpowiedź:

Średnice rurociągów, kształtek itp. w zakresie od DN32 do DN 125.

Pytanie nr 3

W specyfikacji nie są wyszczególnione prace elektryczne. Czy w zakresie wykonania jest okablowanie węzła wraz ze skrzynką elektryczną?

Odpowiedź:

Nie ma w zakresie okablowania węzła wraz z skrzynką elektryczną.

Pytanie nr 4

Transport od wykonawcy węzła ciepłego do Zamawiającego - Rozumiemy jako transport i rozładunek węzła pod wskazanym adresem bez usługi wniesienia do pomieszczenia wymiennikowni oraz bez usługi montażu,

podłączenia i uruchomienia węzła?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT Sp. z o.o.

Adam Niemaszyk
PREZES ZARZĄDU

.....
Podpis Zamawiającego