

Katowice, dnia 05.04.2024r.

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
UL. A. MICKIEWICZA 2  
32- 620 BRZESZCZE

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „NSE/24/01/014 - Zmiana mocy kotła WR-10/2 + zmniejszenie i modernizacja części ciśnieniowej w ZC Ziemowit”.  
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/50/2024

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „NSE/24/01/014 - Zmiana mocy kotła WR-10/2 + zmniejszenie i modernizacja części ciśnieniowej w ZC Ziemowit”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 3:**

Zamawiający wymaga wykonania pomiarów emisji ( pył, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, CO<sub>2</sub> ), co w przypadku gdy Wykonawca zamierza dokonać wymiany cz. ciśnieniowej 1:2, natomiast wyniki pomiarów nie osiągną pozytywnego poziomu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga realizacji pomiarów we wskazanym zakresie. Zgodnie z SOPZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyłącznie utrzymania obecnego standardu emisji NO<sub>x</sub> (<400 mg/3u przy 6 % O<sub>2</sub>). Obecne stężenia NO<sub>x</sub> w spalinach to ok. 300 mg/m<sup>3</sup>u przy 6% O<sub>2</sub>.

**Pytanie 4:**

Proszę o podanie śr. wartości temp. spalin wylotowych przed i za podgrzewaczem wody, temp. wody wlotowej i wylotowej z kotła oraz nadmiarów powietrza; dla pracy kotła przy wydajności zbliżonej do znamionowej tj. ok. 7,8 MW (wyd. cieplna po wykonaniu ograniczenia).

**Odpowiedź:**

Znamionowa moc cieplna modernizowanego kotła WR-10 w ZC Ziemowit ma zostać zmniejszona do 10,5 MWt.

**Pytanie 5:**

Czy obecnie istnieje możliwość całkowitego ograniczenia przepływu wody przez dodatkowy podgrzewacz (ekonomizer)?

**Odpowiedź:**

Pompa cyrkulacyjna podgrzewacza III-ciągu kotła posiada przewód bocznikowy, który w przypadku wyłączenia tej pompy (np. podczas rozpalania kotła) zapewnia minimalny przepływ wody przez węzownice podgrzewacza.

**Pytanie 6:**

Pytanie do Umowy. Zwracamy się o zmianę zapisu poprzez dopisanie w Par. 9 ust. 4 a): dwóch dni roboczych od pisemnego powiadomienia (telefonicznie lub e’mail), przystąpić do usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy wskazanych przez Zamawiającego, które powstały z winy Wykonawcy lub zastosowanych przez niego materiałów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany. W związku z powyższym zmianie ulega treść §9 ust. 4 lit.

a) Projektu Umowy, który otrzymuje brzmienie:

[...]

„4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w terminie:

- a) dwóch dni **roboczych** od pisemnego powiadomienia (telefonicznie lub e-mail), przystąpić do usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy wskazanych przez Zamawiającego, które powstały z winy Wykonawcy lub zastosowanych przez niego materiałów”,

**Pytanie 7:**

Pytanie do Umowy. Par. 9 ust. 5. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, zwracamy się o pisemne poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego np. z 7 - dniowym wyprzedzeniem o powierzeniu realizacji części przedmiotu umowy osobie trzeciej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Projektu Umowy.

**Zapytanie 8:**

Pytanie do Umowy. Par. 11 ust. 1 pkt d); g); h); i). Zwracamy się o obniżenie wysokości kar.

**Odpowiedź:**

Zmianie ulega treść §11 ust. 1 lit. g); h); i) Projektu Umowy, który otrzymuje brzmienie:

[...]

- „ g) powierzenia wykonywania całości lub części prac Podwykonawcy bez uzyskania pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego - w wysokości **2 %** wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego w §6 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,
- h) ujawnienia przez Wykonawcę lub/ i Podwykonawców informacji poufnych dotyczących Zamawiającego, zwłaszcza stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa bez jego pisemnej zgody poza przypadkami prawem przewidzianymi – w wysokości **2 %** wartości wynagrodzenia netto określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek,
- i) zatrudnienia przez Wykonawcę (przy wykonywaniu niniejszej umowy) pracownika Zamawiającego – w wysokości **3 %** wartości wynagrodzenia netto określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek

[...]

Pozostała treść §11 Projektu Umowy nie ulega zmianie.

**Pytanie 9:**

Pytanie do Umowy. Par. 11 ust. 5. Zwracamy się o wykreślenie zdania: „Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną również w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Projektu Umowy.

**Pytanie 10:**

Pytanie do Umowy. Par. 14 ust. 1 pkt c). Zwracamy się o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany. W związku z powyższym wykreśla się lit. c) w Par. 14 ust. 1 Projektu Umowy.

**Pytanie 11:**

Pytanie do Umowy. Par. 14 W jakich przypadkach Wykonawca będzie miał możliwość odstąpienia od Umowy, brak takich zapisów.

**Odpowiedź:**

Wykonawca będzie miał możliwość odstąpienia od Umowy wg przepisów powszechnie obowiązujących.

**Pytanie 12:**

Pytanie do Umowy. Par. 18 ust. 2. Zwracamy się o wprowadzenie do umowy zapisu, że Siłą Wyższą może być

również wprowadzenie przez organy państwowe lub samorządowe aktów uniemożliwiających lub utrudniających realizację Przedmiotu Umowy z uwagi na sytuację epidemiczną lub pandemiczną w kraju oraz na niemożność czasowego wykonywania Przedmiotu Umowy z uwagi na przebywanie co najmniej ..... Pracowników odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy na kwarantannie lub w izolacji.

**Odpowiedź:**

W Par. 18 ust. 2. lit. a) zdefiniowano siłę wyższą min. jako epidemię lub pandemię, co powoduje, że Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany treści Projektu Umowy w wyżej opisanym zakresie.

**Pytanie 13:**

Prosimy o wyjaśnienie - dotyczy załącznik nr 1 pkt 1 - Czy Zamawiający wymaga pomontażowego gotowania alkaicznego kotła?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ujęcia w ofercie takiego procesu, jeżeli nie będzie on wynikał z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji modernizacji kotła.

**Pytanie 14:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość przesunięcia terminu składania ofert na dzień 17.04.2024

**Odpowiedź:**

Decyzją Zamawiającego zmianie ulega termin składania ofert z dnia 10.04.2024r. do godziny 10:00 na dzień **15.04.2024r. do godziny 10:00.**

#### ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega treść SIWZ ust 9. pkt 9.1 tzn.:

Zapis przed zmianą:

„9.1 Miejsce i termin składania ofert

[...]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **10.04.2024r. do godziny 10:00.”**

Zapis po zmianie:

„9.1 Miejsce i termin składania ofert

[...]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15.04.2024r. do godziny 10:00.”**

#### ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami, informujemy, że Zamawiający dokonał zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ nr WENSE/PNZN/50/2024 (Projekt Umowy), który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do SIWZ nr WENSE/PNZN/50/2024 (Projekt Umowy po modyfikacji z dnia 05.04.2024r.). Zmiany treści Projektu Umowy zaznaczono czerwonym kolorem czcionki.

Powyzsze pismo stanowi integralną część „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zmiana treści „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” ma zastosowanie we wszystkich miejscach „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt Umowy po modyfikacji z dnia 05.04.2024r.

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.**

Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.  
PROKURENT PROKURENT  
Marek Szkodny Małgorzata Kuśnierz  
Podpis Zamawiającego

