

Katowice, dnia 28.03.2024r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**NSE/24/01/013 - Zmiana mocy kotła WR-10/2 + zmiana i modernizacja części ciśnieniowej w ZC Piast**”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/49/2024

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**NSE/24/01/013 - Zmiana mocy kotła WR-10/2 + zmiana i modernizacja części ciśnieniowej w ZC Piast**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie aktualnej sprawności rusztu kotła WR-10/2 przeznaczonego do obniżenia mocy.

Odpowiedź:

Kompletny nowy ruszt był zabudowany podczas modernizacji kotła w roku 2012. Od tego czasu nie było potrzeby wykonywania generalnego remontu rusztu. W ocenie zamawiającego ruszt jest w dobrym stanie technicznym i nie jest objęty przedmiotem zamówienia. W bilansie cieplnym ewentualne nadmierne straty związane z pracą rusztu nie będą obciążać Wykonawcy.

Pytanie 2:

Prośba o wyjaśnienie dotyczy zał. Nr 1 pkt 2

Czy w związku z koniecznością przeniesienia miejsca wtrysku amoniaku na kanał spalin będzie wymagana modernizacja instalacji IOS. Jeśli tak to na podstawie jakich założeń.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się modernizacji IOS. W przypadku kotła w ZC Piast dla wariantu likwidacji ekonomizera nie ma potrzeby przeniesienia miejsca wtrysku amoniaku na kanał spalin. Należy wykonać odgięcia w odtworzonym ekranie nad drugim ciągiem kotła dla umożliwienia dalszej eksploatacji instalacji odsiarczania spalin metodą amoniakalną – istnieją cztery otwory umożliwiające wtrysk do II-go ciągu od stropu kotła, które mamy zamiar nadal wykorzystywać.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.

Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.

PROKURENT

Marek Szkodny

Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.

PROKURENT

Małgorzata Kuśnierz

.....
Podpis Zamawiającego