Katowice, dnia 14.06.2024 r.

Znak sprawy: WENSE/PNBN/11/2024

Zamawiający:
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie PZP w trybie przetargu nieograniczonego: **„WYŁONIENIE GENERALNEGO WYKONAWCY DLA REALIZACJI PROJEKTU pn. „Budowa układu kogeneracji w ZC Czeczott oraz Budowa kotła gazowego w ZC Czeczott wraz ze świadczeniem umowy serwisowej dla agregatu kogeneracyjnego."**
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WENSE/PNBN/11/2024.

Zamawiający, zgodnie z art.135. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia na zapytania oferentów do treści SWZ:

Pytanie nr 235 (korekta)

W odpowiedzi na pytanie nr 137, Zamawiający odwołuje się do udzielonej już odpowiedzi na pytanie nr 117. Jednakże pytanie 117 dotyczy lokalizacji magazynu części zamiennych. Dlatego ponownie prosimy o jednoznaczne udzielnie odpowiedzi na pytanie 137 pkt a i b):

- czy w załączniku 3a do formularza ofertowego (Excel) w polu F35 wykonawca powinien wpisać wartość bez tolerancji, czy też z uwzględnieniem tolerancji +5% zgodnie z normą ISO-3046. Tutaj nie może być cienia wątpliwości czego oczekuje Zamawiający.

- czy gwarantowana moc cieplna brutto (plik Excel pole F55) ma zostać określona przy założeniu wartości nominalnej „mocy w paliwie", czy też z uwzględnieniem tolerancji +5% zgodnie z normą ISO-3046. W tum przypadku również nie może być cienia wątpliwości jak należy interpretować oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zmawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską w odpowiedzi na pytanie nr 137. Powinno być: *Zamawiający zmienił zapisy w PFU w tym zakresie przy odpowiedzi na pytanie nr 114.*

Zamawiający informuje, że:

- w załączniku 3a do formularza ofertowego (Excel) w polu F35 wykonawca powinien wpisać wartość bez uwzględniania żadnych tolerancji
- w załączniku 3a do formularza ofertowego (Excel) w polu F51 wykonawca powinien wpisać rzeczywistą osiągalną moc elektryczną (bez uwzględniania żadnych tolerancji)

- w załączniku 3a do formularza ofertowego (Excel) w polu F55 wykonawca powinien wpisać rzeczywistą osiągalną moc cieplną (bez uwzględniania żadnych tolerancji)

Pytanie nr 236

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii:

Zgodnie *z odpowiedzią na pytanie nr 235 w załączniku 3a do formularza ofertowego w polu F35 należy wpisać wartość z uwzględnieniem tolerancji +5% zgodnie z normą ISO 3046-1. Niniejsza odpowiedź jest sprzeczna z dotychczas obowiązującymi zapisami przetargowymi i rozbieżna ze sposobem obliczania sprawności elektrycznej.*
1.Czy poprzez 'uwzględnienie tolerancji' Zamawiający oczekuje wpisania w polu F35 wartości katalogowej powiększonej już o +5% wynikające z normy ISO3046-1? Np. gdy wpisana moc w paliwie będzie wynosiła 5,23MW to będzie to wartość, która nie będzie mogła być przekroczona podczas pomiarów parametrów gwarantowanych bez uwzględnienia jakichkolwiek odchyleń.
2. Czy wartość wpisana w polu F35 ma przedstawiać moc w paliwie do której będzie możliwe doliczenie +5% podczas pomiarów parametrów gwarantowanych? W takim przypadku pomiar rzeczywistej mocy w paliwie będzie umożliwiał przekroczenie 5,23MW. Np. gdy wpisana moc w paliwie będzie wynosiła 5,23MW to będzie to wartość, która może zostać powiększona o +5% podczas pomiarów parametrów gwarantowanych (w tym przypadku 5,49MW).
3. Czy sprawność elektryczna wpisana w załączniku nr 3a do Formularza ofertowego w polu F52-54 ma być sprawnością liczoną jako iloraz rzeczywistej mocy elektrycznej do mocy w paliwie zgodnie z normą ISO3046-1 (dopuszczającą zwiększenie tej wartości o +5%)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że skorygował odpowiedź na pytanie nr 235. W pozycji F35 należy podać moc w paliwie bez uwzględniania żadnych tolerancji. *W polu F52-54* należy podać sprawność elektryczną liczoną jako iloraz rzeczywistej mocy elektrycznej (pole F51) do mocy w paliwie (pole F35).

Zamawiający zwraca uwagę, aby w pytaniach odnosić się do konkretnych paragrafów, punktów, zapisów przytaczając ich numery. Ponadto, prosimy wskazywać, czy pytanie dotyczy Umowy projektu EPC czy IPU Umowy Serwisowej.

Bogdan Józef Gorgol

Elektronicznie podpisany przez
Bogdan Józef Gorgol
Data: 2024.06.14 12:36:53 +02'00'

……..

Podpis Zamawiającego

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Marek Szkodny
Data: 2024.06.14 12:16:18 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Jakub Homan
Data: 2024.06.14 12:05:31 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Wojciech Szczyrba
Data: 2024.06.14 11:57:28 CEST