

Katowice, dnia 17.05.2024r.

Znak sprawy: WENSE/PNBN/11/2024

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
UL. A. MICKIEWICZA 2  
32- 620 BRZESZCZE

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie PZP w trybie przetargu nieograniczonego: „WYŁONIENIE GENERALNEGO WYKONAWCY DLA REALIZACJI PROJEKTU pn. „Budowa układu kogeneracji w ZC Czczott oraz Budowa kotła gazowego w ZC Czczott wraz ze świadczeniem umowy serwisowej dla agregatu kogeneracyjnego.”  
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WENSE/PNBN/11/2024.

### **Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający, zgodnie z art.137 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) dokonuje zmiany SWZ.

Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany SWZ:

**I. Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany w Części I SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:**

1. W odpowiedzi na pytanie nr 9 zmieniono brzmienie pkt.27.1 SWZ zdanie pierwsze

**Zapis przed zmianą :**

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie ceny całkowitej Umowy EPC oraz Umowy Serwisowej. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy EPC musi być wniesione przed zawarciem Umowy EPC. Zabezpieczenie Umowy Serwisowej musi być wniesione najpóźniej w dniu wejścia w życie Umowy Serwisowej. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia zostały zawarte w odniesieniu do Umowy EPC w § 18 Części III SWZ oraz w odniesieniu do Umowy Serwisowej w § 11 Części IV SWZ.

**Zapis po zmianie :**

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości odpowiednio 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie ceny całkowitej Umowy EPC oraz 2 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy Serwisowej. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy EPC musi być wniesione przed zawarciem Umowy EPC. Zabezpieczenie Umowy Serwisowej musi być wniesione najpóźniej w dniu wejścia w życie Umowy Serwisowej. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia zostały zawarte w odniesieniu do Umowy EPC w § 18 Części III SWZ oraz w odniesieniu do Umowy Serwisowej w § 11 Części IV SWZ.

## II. Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany w Części II SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami:

1. W odpowiedzi na pytanie nr 7 zmieniono brzmienie w tabeli nr 9 PFU w pkt. 10.2

### Zapis przed zmianą :

Tabela 9 Warunki referencyjne dla pomiarów parametrów gwarantowanych Grupy B

Parametr	Jednostka	Wartość
Temperatura powietrza	°C	15,0
Wilgotność względna	%	80,0
Ciśnienie atmosferyczne	hPa	990,0
Temperatura wody ciepłowniczej na zasilaniu	°C	70,0
Temperatura wody ciepłowniczej na powrocie	°C	50,0
Wartość opałowa gazu ziemnego*	MJ/m <sup>3</sup>	>36
Liczba Wobbego gazu ziemnego*	MJ/m <sup>3</sup>	53,2
Zawartość metanu w gazie*	%	93,0
Zawartość etanu w gazie*	%	4,2
Zawartość azotu w gazie*	%	0,8
Zawartość dwutlenku węgla w gazie*	%	0,7
Współczynnik cosfi	-	0,90

### Zapis po zmianie :

Tabela 9 Warunki referencyjne dla pomiarów parametrów gwarantowanych Grupy B

Parametr	Jednostka	Wartość
Temperatura powietrza	°C	15,0
Wilgotność względna	%	80,0
Ciśnienie atmosferyczne	hPa	990,0
Temperatura wody ciepłowniczej na zasilaniu	°C	70,0
Temperatura wody ciepłowniczej na powrocie	°C	50,0
Wartość opałowa gazu ziemnego*	MJ/m <sup>3</sup>	>36
Liczba Wobbego gazu ziemnego*	MJ/m <sup>3</sup>	53,2
Zawartość metanu w gazie*	%	93,0
Zawartość etanu w gazie*	%	4,2
Zawartość azotu w gazie*	%	0,8
Zawartość dwutlenku węgla w gazie*	%	0,7
Współczynnik cosfi	-	1,00

2. W odpowiedzi na pytanie nr 47 zmieniono brzmienie pkt 5.4.4. podpunkt 21 PFU.

### Zapis przed zmianą :

- Kable zasilające, wielożyłowe kable sterownicze, pomiarowe i sygnalizacyjne, kable teletechniczne będą poprowadzone na projektowanych trasach kablowych w postaci koryt lub drabin kablowych. Koryta kablowe powinny zostać zaprojektowane z 30% rezerwą miejsca.

**Zapis po zmianie :**

- Kable zasilające, wielożyłowe kable sterownicze, pomiarowe i sygnalizacyjne, kable teletechniczne będą poprowadzone na projektowanych trasach kablowych w postaci koryt lub drabin kablowych. Koryta kablowe powinny zostać zaprojektowane z 20% rezerwą miejsca.
- 

**III. Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany w Części III SWZ – UMOWA EPC (PROJEKT):**

1. W odpowiedzi na pytanie nr 24 zmieniono brzmienie § 18 ust.18 Umowy EPC w Części III SWZ

**Zapis przed zmianą :**

- Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez strony zgodnie z jej treścią lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantującej od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji lub poręczenia na Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W treści gwarancji lub poręczenia, instytucja gwarantująca zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.

**Zapis po zmianie :**

- Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez strony zgodnie z jej treścią lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantującej od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji lub poręczenia na Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
- 

**IV. Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany w Części IV SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SERWISOWEJ:**

1. W odpowiedzi na pytania zmieniono brzmienie tabeli w pkt 2 Załącznika nr 8 do IPU Umowy serwisowej

**Zapis przed zmianą :**

Parametr	Jednostka	Wartość
Temperatura powietrza	°C	15,0
Wilgotność względna	%	80,0
Ciśnienie atmosferyczne	hPa	990,0
Temperatura wody ciepłowniczej na zasilaniu	°C	70,0
Temperatura wody ciepłowniczej na powrocie	°C	50,0
Wartość opałowa gazu ziemnego*	MJ/Nm3	36,1
Liczba Wobbego gazu ziemnego*	MJ/Nm3	52,6
Zawartość metanu w gazie*	%	95,7
Zawartość etanu w gazie*	%	2,1
Zawartość azotu w gazie*	%	1,6
Zawartość dwutlenku węgla w gazie*	%	0,11
Współczynnik cosfi	-	0,90

**Zapis po zmianie :**

Parametr	Jednostka	Wartość
Temperatura powietrza	°C	15,0
Wilgotność względna	%	80,0
Ciśnienie atmosferyczne	hPa	990,0
Temperatura wody ciepłowniczej na zasilaniu	°C	70,0
Temperatura wody ciepłowniczej na powrocie	°C	50,0
Wartość opałowa gazu ziemnego*	MJ/m <sup>3</sup>	>36
Liczba Wobbego gazu ziemnego*	MJ/m <sup>3</sup>	53,2
Zawartość metanu w gazie*	%	93,0
Zawartość etanu w gazie*	%	4,2
Zawartość azotu w gazie*	%	0,8
Zawartość dwutlenku węgla w gazie*	%	0,7
Współczynnik cosfi	-	1,00

2. W odpowiedzi na pytanie nr 9 zmieniono brzmienie § 11 ust.1 IPU Umowy serwisowej

**Zapis przed zmianą :**

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w Dniu Wejścia w Życie Umowy Serwisowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Serwisowej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 w formie .....

**Zapis po zmianie :**

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w Dniu Wejścia w Życie Umowy Serwisowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Serwisowej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 w formie .....

**Załączniki:**

- Zał. do pyt. 45 - Obliczenia rozdzielnia SN ZC Czeczott.pdf-1
- Zał. do pyt. 53 - 133\_IE-05-08 stacja transf przebudowy

**Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty .**

Zamawiający informuje, że opisane powyżej zmiany SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia opublikowanego w DUUE. W związku z powyższym Zamawiający nie przekazuje ogłoszenia o sprostowaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 137 ust 1-2 ustawy PZP, Zamawiający w dniu 17.05.2024 r. udostępnia na stronach internetowych:

- a) <https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>,
- b) <https://weglokoksenergia.pl/przetarg/wyлонienie-generalnego-wykonawcy-dla-realizacji-projektu-pn-budowa-ukladu-kogeneracji-w-zc-czczcott-oraz-budowa-kotla-gazowego-w-zc-czczcott-wraz-ze-swiadczeniem-umowy-serwisowej-dla-agregat/>

dokonane zmiany treści SWZ.

.....

Podpis Zamawiającego