

Katowice, dnia 12.06.2024 r.

Znak sprawy: WENSE/PNBN/11/2024

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie PZP w trybie przetargu nieograniczonego: **„WYŁONIENIE GENERALNEGO WYKONAWCY DLA REALIZACJI PROJEKTU pn. „Budowa układu kogeneracji w ZC Czeczott oraz Budowa kotła gazowego w ZC Czeczott wraz ze świadczeniem umowy serwisowej dla agregatu kogeneracyjnego.”**

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WENSE/PNBN/11/2024.

Zamawiający, zgodnie z art.135. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia na zapytania oferentów do treści SWZ:

Pytanie nr 234

1. Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr. 78 z dnia 24.05.2024. Prosimy o potwierdzenie, że ww. wymagania nie mają zastosowania do maszyn, które są zgodne z przepisami Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

UZASADNIENIE:

- a. Państwa Członkowskie nie zakazują, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania do obrotu lub oddania do użytku na ich terytoriach maszyn, które są zgodne z niniejszą dyrektywą.
- b. Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyjęto w kontekście ustanawiania rynku wewnętrznego, aby zharmonizować wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn we wszystkich państwach członkowskich oraz usunąć przeszkody w handlu maszynami między państwami członkowskimi.
- c. Maszyny noszące oznakowanie CE, do których dołączono deklarację zgodności WE, spełniają zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Deklaracja zgodności zapewnia spełnienie wymagań, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych i mienia, oraz – tam gdzie ma to zastosowanie.

Niektóre z norm zharmonizowanych dotyczących ergonomii pracy, oraz minimalizacji ryzyka zawodowego, między innymi poprzez zapewnienie dostatecznej przestrzeni wskazano poniżej:

DYREKTYWA	NUMER NORMY	TYTUŁ NORMY
2006/42/EC	EN ISO 12100:2010	Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (ISO 12100:2010)
2006/42/EC	EN 614-12006+A1:2009	Bezpieczeństwo maszyn -- Ergonomiczne zasady projektowania - Część 1: Terminologia i zasady ogólne
2006/42/EC	EN ISO 13732-1:2008	Ergonomia środowiska termicznego -- Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni -- Część 1: Powierzchnie gorące (ISO 13732-1:2006)
2006/42/EC	EN ISO 13854:2019	Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępstwa zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka (ISO 13854:2017)
2006/42/EC	EN ISO 13857:2019	Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych (ISO 13857:2019)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zachowania wskazanej odległości pomiędzy agregatem kogeneracyjnym a ścianą kontenera. Pozostałe urządzenia, obiekty powinny zostać zabudowane zgodnie z wymaganiami norm, DTR i przepisów prawa.

Pytanie nr 235

W odpowiedzi na pytanie nr 137, Zamawiający odwołuje się do udzielonej już odpowiedzi na pytanie nr 117. Jednakże pytanie 117 dotyczy lokalizacji magazynu części zamiennych. Dlatego ponownie prosimy o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie 137 pkt a i b):

- czy w załączniku 3a do formularza ofertowego (Excel) w polu F35 wykonawca powinien wpisać wartość bez tolerancji, czy też z uwzględnieniem tolerancji +5% zgodnie z normą ISO-3046. Tutaj nie może być cienia wątpliwości czego oczekuje Zamawiający.

- czy gwarantowana moc cieplna brutto (plik Excel pole F55) ma zostać określona przy założeniu wartości nominalnej „mocy w paliwie”, czy też z uwzględnieniem tolerancji +5% zgodnie z normą ISO-3046. W tym przypadku również nie może być cienia wątpliwości jak należy interpretować oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zmawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską w odpowiedzi na pytanie nr 137. Powinno być: *Zamawiający zmienił zapisy w PFU w tym zakresie przy odpowiedzi na pytanie nr 114.*

Zamawiający informuje, że:

- w załączniku 3a do formularza ofertowego (Excel) w polu F35 wykonawca powinien wpisać wartość z uwzględnieniem tolerancji +5% zgodnie z normą ISO-3046
- w załączniku 3a do formularza ofertowego (Excel) w polu F51 wykonawca powinien wpisać rzeczywistą osiągalną moc elektryczną (bez uwzględniania żadnych tolerancji)

- w załączniku 3a do formularza ofertowego (Excel) w polu F55 wykonawca powinien wpisać rzeczywistą osiągalną moc cieplną (bez uwzględniania żadnych tolerancji)

Zamawiający zwraca uwagę, aby w pytaniach odnosić się do konkretnych paragrafów, punktów, zapisów przytaczając ich numery. Ponadto, prosimy wskazywać, czy pytanie dotyczy Umowy projektu EPC czy IPU Umowy Serwisowej.

.....

Podpis Zamawiającego