

Katowice, dnia 19.08.2024r.

**0068/08/2024/NPL/JD**

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
UL. A. MICKIEWICZA 2  
32- 620 BRZESZCZE

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Remont filtra workowego LHS typ JDR-12/05-4500-04 IOS kotła WR 10/1 w Zakładzie Ciepłowniczym "Ziemowit"**.”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/KOZN/98/2024

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Remont filtra workowego LHS typ JDR-12/05-4500-04 IOS kotła WR 10/1 w Zakładzie Ciepłowniczym "Ziemowit"**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Proszę potwierdzić kto dostarcza nowe worki filtracyjne oraz kosze wsporcze (jeżeli zakres prac obejmuje również dostawę nowych koszy wsporczych)?

**Odpowiedź:**

Worki filtracyjne i kosze wsporcze dostarcza Wykonawca.

**Pytanie 2:**

Proszę potwierdzić czy istnieją jakiegokolwiek ograniczenia utrudniające realizację prac np. ograniczenie godzin prowadzenia prac, ruch urzędzeń itp.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje ograniczeń we wskazanym zakresie.

**Pytanie 3:**

Proszę potwierdzić czy na okres realizacji zadania zapewnią Państwo nieodpłatny dostęp do toalet i zaplecza socjalnego dla pracowników Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zapewni bezpłatny dostęp do toalet i zaplecza socjalnego dla pracowników Wykonawcy, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 4:**

Proszę potwierdzić czy w celu realizacji zadania wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne korzystanie z zakładowej sieci sprężonego powietrza (proszę potwierdzić dostępne ciśnienie sprężonego powietrza w sieci) oraz energii elektrycznej dostępnej w obrębie filtra workowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z zakładowej sieci sprężonego powietrza Wykonawcy, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Dostępne ciśnienie sprężonego powietrza: 8 bar.

**Pytanie 5:**

Proszę potwierdzić, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za utylizację zużytych worków filtracyjnych?

**Odpowiedź:**

Utylizacja zużytych worków filtracyjnych jest po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 6:**

Proszę potwierdzić, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania pyłów z czyszczenia urządzenia i przejmie odpowiedzialność za ich utylizację, w przeciwnym razie proszę o określenie kodu odpadu pod którym należy przekazać odpad do utylizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskaże miejsce składowania pyłów, jednak zabezpieczenie na czas składowania i późniejsza utylizacja tego odpadu jest po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 7:**

Proszę potwierdzić, czy zakres dotyczący piaskowania i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego dotyczy elementów wewnętrznych, czy przewidziany zakres dotyczy również zewnętrznych elementów filtra, ewentualnie w jakim zakresie?

**Odpowiedź:**

Zakres piaskowania i ochrony antykorozyjnej obejmuje wewnętrzne elementy komory brudnej, czystej i dwóch lejów zsypanych oraz zewnętrzne poszycie włączów dwóch lejów zsypanych.

**Pytanie 8:**

Proszę potwierdzić, czy filtr workowy zlokalizowany jest na zewnątrz, czy wewnątrz hali, ewentualnie czy posiada tzw. "penthouse" lub jakikolwiek inny element osłaniający przed warunkami atmosferycznymi?

**Odpowiedź:**

Filtr workowy przeznaczony do remontu znajduje się na zewnątrz kotłowni i nie posiada dodatkowych osłon.

**Pytanie 9:**

Proszę potwierdzić czy zamawiający może udostępnić zdjęcie filtra workowego, bądź schemat techniczny z wymiarami w formie elektronicznej?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, ale może udostępnić również dokumentację fotograficzną na wniosek Wykonawcy przesłany drogą elektroniczną.

## ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

**Działając na podstawie treści Zaproszenia Ust. 7 pkt 6) Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. W związku z powyższym zmianie ulega:**

**1) Treść Zaproszenia ust 4.:**

**Zapis przed zmianą:**

**"4. Termin składania ofert upływa dnia: 21.08.2024r. o godzinie 10:00".**

**Zapis po zmianie:**

**"4. Termin składania ofert upływa dnia: 23.08.2024r. o godzinie 10:00".**

**2) Treść Zaproszenia ust. 23:**

**Zapis przed zmianą:**

**„23. Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa z dniem 27.09.2024r.”.**

**Zapis po zmianie:**

**„23. Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa z dniem 01.10.2024r.”.**

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.**

.....  
Podpis Zamawiającego