

Katowice, dnia 22.08.2024r.

0070/08/2024/NPL/JD

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Remont filtra workowego LHS typ JDR-12/05-4500-04 IOS kotła WR 10/1 w Zakładzie Ciepłowniczym "Ziemowit"**.”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/KOZN/98/2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Remont filtra workowego LHS typ JDR-12/05-4500-04 IOS kotła WR 10/1 w Zakładzie Ciepłowniczym "Ziemowit"**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 11:

Proszę o potwierdzeniem materiału z którego mają zostać wykonane worki filtracyjne, czy ma to być PPS czy szkło z obróbką teflonową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby do wykonania worków filtracyjnych zastosować materiał: szkło z obróbką teflonową (tkanina szklana z membraną PTFE).

Pytanie 12:

Czy mają Państwo kartę charakterystyki materiałowej dla przedmiotowych worków?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Kartę charakterystyki (Kartę danych).

Pytanie 13:

Czy posiadają Państwo zdjęcie lub schemat techniczny konstrukcji koszy wsporczych?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni zdjęcia konstrukcji koszy wsporczych.

Załączniki do pisma:

1. Karta charakterystyki materiałowej (Karta danych) worków filtracyjnych.
2. Zdjęcia (3 szt.) konstrukcji koszy wsporczych.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.

.....
Podpis Zamawiającego