

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Remont filtra workowego LHS typ JDR-12/05-4500-04 IOS kotła WR 10/1 w ZC Ziemowit

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu filtra workowego LHS typ JDR-12/05-4500-04 IOS kotła WR 10/1 w ZC Ziemowit.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - Demontaż 240 worków filtracyjnych wraz z kosztami podporowymi;
 - Piaskowanie i dwukrotne malowanie komór brudnego i czystego powietrza wraz z lejami zsypowymi, farbą antykorozyjną odporną na wysokie temperatury (>200°C);
 - Piaskowanie i dwukrotne malowanie 8 pokryw komory czystej, farbą antykorozyjną odporną na wysoką temperaturę (>200°C);
 - Wymiana uszczelek wykonanych z silikonu spienionego 30x30 w 8 pokrywach komory czystej;
 - Montaż 240 szt. dwuczęściowych koszy podporowych, stalowych z ochroną antykorozyjną, łączonych kłowo z zamontowaną dyszą Venturiego. Typ koszy LHS;
 - Montaż 240 szt. worków filtracyjnych 4500X160 wykonanych z materiału PPS szkło z obróbką teflonową, typ LHS.
 - odbiór końcowy i rozliczenie wykonanych prac z Zamawiającym.


2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakład Ciepłowniczy „Ziemowit”, 43-143 Łędziny, ul. Pokoju 4.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.10.2024 roku.

4. Inne wymagania i informacje:

- a) Wykonawca zapozna się z obowiązującą w WĘGLOKOKS ENERGIANCE sp. z o.o. Polityką Jakości, Środowiskową i BHP, oraz z Zasadami dla Dostawców/Wykonawców wykonujących prace/usługi na terenie WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. Wykonawca zobowiązuje się do ich przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
- b) Wykonawca zabezpieczy teren wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściciela terenu.
- c) Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu budowy wszystkich odpadów, powstałych w czasie wykonania przedmiotu zamówienia (w tym: zdemontowanych worków) oraz przekazanie ich uprawnionym firmom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy o odpadach (nie dotyczy złomu stalowego, miejsce składowania złomu stalowego wskaże Wykonawcy osoba dozoru Zakładu Ciepłowniczego).
- d) Wykonawca przekaze Zamawiającemu kopie „kart przekazania” wszystkich wywiezionych z terenu budowy odpadów.
- e) Inne istotne informacje:
 - Dokumentacja filtra workowego dostępna do wglądu w Zakładzie Ciepłowniczym „Ziemowit” w Łędzinach.

Węgłokoks Energia NSE sp. z o.o.
Dyrektor ds. Technicznych

Marek Szkodny