

Katowice, dnia 25.11.2024r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32-620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Zakup falownika pompy obiegowej NDC 12 - Falownik Danfoss FC202P132;132kW/200HP**”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/KOZN/152/2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Zakup falownika pompy obiegowej NDC 12 - Falownik Danfoss FC202P132;132kW/200HP**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o określenie nr katalogowego produktu lub podanie pełnego klucza wykonania przetwornicy Danfoss. Określony typ, rodzaj obudowy i moc to za mało.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający podaje specyfikację falownika: **134H1856**

Przetwornice częstotliwości

FC-202N132T4E54H2XGCXXXSXXXAXBKCXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202

(N132) 132 KW / 200 HP, Trójfazowe

380 - 480 VAC, IP54 / Type 12

Filtr RFI klasa A2 (C3)

Bez IGBT hamulca

Graficzny Panel LCP

Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania

Najnow. wersja opr.std.

Wielkość obudowy: D1H

Brak opcji C1, Brak opcji D, Brak opcji A, MCB-101 Opcja We/Wy

Pytanie 2:

Prosimy o zdjęcie tabliczki fabrycznej falownika.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający załącza zdjęcie tabliczki fabrycznej falownika.

Dostawca składając ofertę musi uwzględnić wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi i ewentualne zmiany.

Załączniki:

- Zdjęcie tabliczki fabrycznej falownika

.....
Podpis Zamawiającego