

0030/04/2025/RIL/ARP

Katowice, dnia 11.04.2025r.

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
UL. A. MICKIEWICZA 2  
32-620 BRZESZCZE

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Remont części elektrycznej systemu odzūżlania dla kotła WR-25 w Zakładzie Ciepłowniczym "Ziemowit" w Łędzinach w systemie zaprojektuj i wybuduj**”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/53/2025

## I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Remont części elektrycznej systemu odzūżlania dla kotła WR-25 w Zakładzie Ciepłowniczym "Ziemowit" w Łędzinach w systemie zaprojektuj i wybuduj**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie długości przenośników objętych modernizacją zasilania i sterowania.

**Odpowiedź:**

Długość przenośników odzūżlania wynosi:  
nr 5 – 24 m, nr 6 - 110 m, nr 7- 17 m.

**Pytanie 8:**

Prosimy o podanie długości kabla zasilającego nową rozdzielnicę R03 z rozdzielni kontenerowej SN 6kV/Nn 0,4kV.

**Odpowiedź:**

Długość trasy pod ułożenie kabla zasilającego rozdzielnicę R03 wynosi ok. 25 m.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający zezwala potencjalnemu Wykonawcy na wybór dowolnego producenta silników do realizacji zadania?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

## II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje o zmianie treści:

a) ust. 9 pkt 9.1 SIWZ, tj.:

**Zapis przed zmianą:**

„Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade w nieprzekraczalnym terminie do dnia **18.04.2025r.** do godziny **10:00.** [...]”

**Zapis po zmianie:**

„Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade w nieprzekraczalnym terminie do dnia **23.04.2025r.** do godziny **10:00.** [...]”

b) ust. 8 SIWZ, tj.:

**Zapis przed zmianą:**

„Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa **w dniu 13.05.2025r.**”

**Zapis po zmianie:**

„Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa **w dniu 30.05.2025r.**”

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.**

.....  
Podpis Zamawiającego