

0038/05/2025/RIL/BO

Katowice, dnia 05.05.2025r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

UL. A. MICKIEWICZA 2

32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

UL. MICKIEWICZA 29

40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania: "NSE/25/01/011 - Przebudowa sieci do zasilania Nagrzewnic Szybowych (2xDN150) oraz sieci do zasilania Sortowni (2xDN150) na pomoście nawęglania U-5"**” Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/KOZN/81/2025

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania: "NSE/25/01/011 - Przebudowa sieci do zasilania Nagrzewnic Szybowych (2xDN150) oraz sieci do zasilania Sortowni (2xDN150) na pomoście nawęglania U-5"**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W opisie technicznym Zamawiający podaje normę dla rur stalowych PN-10216-2 dotyczącą rur bez szwów. W zestawieniu materiałów są podane rury ze szwem. Jakiego oferent ma wycenić?

Odpowiedź:

Rury preizolowane powinny być takie, jak w zestawieniu materiałów, czyli ze szwem.

Pytanie 2:

W zestawieniu materiałowym są wyszczególnione rury stalowe izolowane dn 150 (poz.16 i 17). Proszę o szczegółowe określenie rodzaju i parametrów izolacji i celu jakiego ma izolacja służyć.

Odpowiedź:

W dokumentacji technicznej, którą posiada Zamawiający jest zapis, że izolacja na rurach stalowych powinna być zgodna z technologią zastaną na obiekcie. W związku z powyższym zapisem, Zamawiający rezygnuje z dostawy izolacji dla rur stalowych. Pozycja nr 16 i 17 zestawienia materiałów zostaje zmieniona na:

16)	Rura stalowa czarna ze szwem DN150 (168,3x4,0) zg. z n. PN-EN 253	mb	30
17)	Rura stalowa czarna ze szwem DN50 (60,3x3,2) zg. z n. PN-EN 253	mb	6

II. ZMIANA TREŚCI Zał. nr 1 do Zaproszenia - Zestawienie materiałowe

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega treść Zał. nr 1 do Zaproszenia - Zestawienie materiałowe

W związku z powyższym:

- 1) Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Zestawienie materiałowe otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do Zaproszenia – Zestawienie materiałowe po zmianie w dniu 05.05.2025r. Zmiany naniesione w treści ww. Załącznika zostały odznaczone czerwonym kolorem czcionki.

Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi i zmiany.

.....
Podpis Zamawiającego