

Zamawiający:

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 26B  
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

**DOTYCZY:** postępowanie zakupowe w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na:  
**„Wykonanie przewiertów/przycisków pod ulicami Piaseczna oraz Bytomska w Rudzie Śląskiej - Orzegów”**  
**Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZUT/KOZN/68/2025**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą: **„Wykonanie przewiertów/przycisków pod ulicami Piaseczna oraz Bytomska w Rudzie Śląskiej -Orzegów.”** Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Zwracam się z pytaniem czy jest możliwe zamiany rur stalowych do przewiertu z fi - 244mm, na fi - 219mm, w zadaniu **[WEZUT/KOZN/68/2025]** - Z40/1179/1 ,ponieważ już w przeszłości stosowaliśmy takie rury do średnicy fi - 80/160mm w izolacji cieplnej i jest jeszcze miejsce na ślizgi. Rury fi – 244mm są trochę nietypowe

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnicy rur osłonowych do wykonania przewiertu.

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.**