

Katowice, dnia 08.05.2025r.

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
UL. SZYB WALENTY 32  
41-700 RUDA ŚLĄSKA

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Remont części ciśnieniowej kotła WR10 / EM K8 na Ciepłowni Halemba**”  
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNZN/67/2025

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Remont części ciśnieniowej kotła WR10 / EM K8 na Ciepłowni Halemba**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji technicznej :

1. Zestawienie regulatora mocy kotła ( ekonomizer ) + wykaz materiałów ( WS ) z wagami
2. Zestawienie pęczka konwekcyjnego z kolektorami + wykaz materiałów ( WS ) z wagami
3. Zestawienie części ciśnieniowej kotła WR10/EM K8 z wagami
4. Zestawienie kanałów spalin
5. Zestawienie izolacji i opancerzenia kotła.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia rysunki, które stanowią odpowiedź na pytanie.

---

**Pytanie 2:**

Proszę o udzielenie informacji czy kocioł jest w technologii ścian szczelnych czy w tradycji ( z ciężkim obmurzem ) ?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że kocioł jest w technologii ścian szczelnych.

---

**Załączniki:**

- 1023028 105 01 A1 Pęczek konwekcyjny,
- 1023028 120 01 A1 Ekonomizer,
- 1023028 340 01 A1 Opancerzenie i izolacja,
- 1023028 340 03 A1 Opancerzenie i izolacja,
- 1023028 801 01 A1 kanały spalin.

**Dostawca składając ofertę musi uwzględnić wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi i ewentualne zmiany.**

.....  
Podpis Zamawiającego