

Katowice, dnia 13.05.2025r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: **„Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania: "NSE/25/01/011 - Przebudowa sieci do zasilania Nagrzewnic Szybowych (2xDN150) oraz sieci do zasilania Sortowni (2xDN150) na pomoście nawęglania U-5”** Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/KOZN/81/2025

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: **„Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania: "NSE/25/01/011 - Przebudowa sieci do zasilania Nagrzewnic Szybowych (2xDN150) oraz sieci do zasilania Sortowni (2xDN150) na pomoście nawęglania U-5”**. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści materiały równoważne firmy Logstor, posiadające płaszcz HDPE odporny na działanie UV, co jest udokumentowane odpowiednim certyfikatem potwierdzającym tę właściwość?

Odpowiedź:

Przedłożona przez Oferenta Krajowa Ocena Techniczna nie potwierdza pozytywnej oceny właściwości użytkowych proponowanego systemu do zastosowania jako rury napowietrzne. W związku z powyższym proponowany system nie spełnia wymagań SOPZ.

Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi i zmiany.

.....
Podpis Zamawiającego