

Katowice, dnia 01.07.2025r.

Zamawiający:

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Wynajem agregatu prądotwórczego**”.  
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/KOZN/92/2025

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Wynajem agregatu prądotwórczego**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 2:**

Czy akceptują Państwo moc agregatu Moc ESP = 632 kVA / 506 kW, MOC PRP = 575 kVA / 460 kW?

**Odpowiedź:**

Akceptujemy wskazaną moc agregatu.

**Pytanie 3:**

Proszę o potwierdzenie, że Czy układ SZR będzie zlokalizowany w pomieszczeniu?

**Odpowiedź:**

Układ SZR umieścimy w pomieszczeniu.

**Pytanie 4:**

Czy wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej, uziemienia będzie zrealizowane staraniem i środkami zamawiającego czy wykonawca ma wykonać kompleksowo zadanie? Proponuję aby Zamawiający wykonał własnymi siłami instalację elektryczną i sterowniczą wg naszych wytycznych, a wykonawca aby dokonał podłączenia jedynie kabli sterowniczych oraz wykonał pierwsze uruchomienie i szkolenie z obsługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykona własnymi siłami instalację elektryczną i sterowniczą wg wytycznych Wykonawcy, pierwsze uruchomienie i szkolenie w zakresie Wykonawcy.

**Pytanie 5:**

Czy zamawiający przygotuje odpowiednie miejsce pod agregat – ma być równe wypoziomowane zdolne przenieść ciężar agregatu – może to być fundament, płyta fundamentowa lub wypoziomowane na utwardzonym podłożu 2 płyty drogowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przygotuje miejsce pod usadowienie agregatu wg. zaleceń Wykonawcy.

**Pytanie 6:**

Czy agregat mamy dostarczyć i odebrać od zamawiającego?.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 7:**

Czy agregat mamy dostarczyć i odebrać od zamawiającego?.

**Odpowiedź:**

Rozładunek i załadunek agregatu w zakresie Wykonawcy.

**Pytanie 8:**

Proszę o informację Ile godzin agregat będzie pracował w okresie wynajmu? Proponuję ustalić stawkę za dostępność agregatu oraz stawkę za każdą przepracowaną roboczogodzinę czy taka forma rozliczenia jest dla Państwa akceptowalna?

**Odpowiedź:**

Agregat jest wynajęty do pracy awaryjnej, dlatego trudno określić czas jego pracy.

**Pytanie 9:**

W Państwa zapytaniu pojawił się zapis z którego wynika, że w przypadku awarii agregatu mamy naprawić agregat lub podstawić nowy w przeciągu 12 godzin. – uważam, że jest to nie realny czas.

Czy wymóg jest dla Państwa bardzo istotny? Jeśli tak to musimy zapewnić dostępność 2 agregatu- co powoduje znaczne zwiększenie kosztów. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku poważnej awarii nie realne jest naprawienie agregatu w 12 godzin – potrzebny jest czas na sprowadzenie części zamiennych, weryfikację usterki.

**Odpowiedź:**

Wymóg jest istotny, ale nie limitujący. Rozumiemy aspekty techniczne związane z wymianą lub naprawą agregatu – **proponujemy, aby Wykonawca zapewnił wsparcie serwisu do 24h od zgłoszenia.**

**Pytanie 10:**

Czy są inne wymagania które mogą wpłynąć na zakres naszej oferty a nie są wymienione? Projekt, uzgodnienia inne?

**Odpowiedź:**

Wykonanie projektu, po stronie Wykonawcy

## ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

**Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi pytaniami:**

**1. Zmianie ulega treść Zaproszenia ust. 2:****Zapis przed zmianą:**

„2. Przedmiot Postępowania Zakupowego:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem na okres 6 miesięcy agregatu prądotwórczego o mocy pozornej ~600 kVA (~480KW) oraz SZR pracującego na szynach RG 400V.

Miejsce dostawy i pracy urządzenia: Elektrociepłownia Nowy Wirek, ul. Tunkla 112E, 41-707 Ruda Śląska.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na następujących warunkach:

- a) w przypadku awarii agregatu Wykonawca zobowiązany jest do naprawy bądź dostarczenia urządzenia zastępczego do 12 godzin od zgłoszenia awarii,
- b) koszt dostawy i odbioru urządzenia po zakończonym terminie najmu jest po stronie Wykonawcy,
- c) koszt paliwa jest po stronie Zamawiającego,
- d) płatność za wynajem w okresach miesięcznych,
- e) dostawa agregatu do jego miejsca pracy w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Z Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego Umowa na wzorze umowy przesłanym przez wybranego w trakcie postępowania zakupowego Wykonawcę, po ustaleniu ostatecznych zapisów i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Ww. Umowa określi czas oraz pozostałe warunki realizacji świadczonych usług.

**Zapis po zmianie:**

„2. Przedmiot Postępowania Zakupowego:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem na okres 6 miesięcy agregatu prądotwórczego o mocy pozornej ~600 kVA (~480KW) oraz SZR pracującego na szyny RG 400V.

Miejsce dostawy i pracy urządzenia: Elektrociepłownia Nowy Wirek, ul. Tunkla 112E, 41-707 Ruda Śląska.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na następujących warunkach:

- a) w przypadku awarii agregatu Wykonawca zobowiązany jest do naprawy bądź dostarczenia urządzenia zastępczego do 12 godzin od zgłoszenia awarii,
- b) koszt dostawy i odbioru urządzenia po zakończonym terminie najmu jest po stronie Wykonawcy,
- c) koszt paliwa jest po stronie Zamawiającego,
- d) płatność za wynajem w okresach miesięcznych,
- e) dostawa agregatu do jego miejsca pracy w terminie 14 dni od podpisania umowy,
- f) **Wykonawca zapewni wsparcie serwisu do 24h od zgłoszenia.**

Z Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego Umowa na wzorze umowy przesłanym przez wybranego w trakcie postępowania zakupowego Wykonawcę, po ustaleniu ostatecznych zapisów i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Ww. Umowa określi czas oraz pozostałe warunki realizacji świadczonych usług.

**Powyższe pismo stanowi integralną część Zaprośzenia nr WEZCP/KOZN/92/2025 i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

**Zmiana treści Zaprośzenia i załączników do Zaprośzenia ma zastosowanie we wszystkich miejscach Zaprośzenia, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.**

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.**

.....  
Podpis Zamawiającego