

0050/06/2025/RIL/BO

Katowice, dnia 18.06.2025r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

UL. A. MICKIEWICZA 2

32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

UL. MICKIEWICZA 29

40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „*Dostawa worków filtracyjnych wraz z koszami wsporczymi wraz z wymiana w filtrze tkaninowym kotła WR-10/K3 w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu*” Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/KOZN/94/2025

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „*Dostawa worków filtracyjnych wraz z koszami wsporczymi wraz z wymiana w filtrze tkaninowym kotła WR-10/K3 w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu*”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Nawiązując do poniższego postępowania i pozycji dostawa worków filtracyjnych w zapytaniu pojawiają się tylko niektóre dane dotyczące worków czyli:

-długość - L=2,3m

-materiał PTFE 750 g/m² z mikrowłóknami ,

-obróbka PTFE typ LUHR

Celem właściwego doboru materiału zwracam się z prośbą o udostępnienie charakterystyki materiału filtracyjnego

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia kartę produktu w załączniku.

Pytanie 2:

Czy kosze wsporcze L=2,3m malowane możemy zastąpić koszami wsporczymi L=2,3m w wykonaniu ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby kosze wsporcze mogły być zastąpione koszami ze stali nierdzewnej.

Załącznik karta produktu

Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi i zmiany.

.....
Podpis Zamawiającego