

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie Przetarg nieograniczony z negocjacjami na zadanie pn.:
„Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR10/EM8 na Ciepłowni Halemba”
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/PNZN/180/2025

A. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą: „Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR10/EM8 na Ciepłowni Halemba”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Z uwagi na okres świąteczny, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia oferty do dnia 14.01.2026. Konieczne jest zebranie ofert od dostawców elementów ciśnieniowych podlegających modernizacji oraz oferty biura projektowego, co w tym okresie będzie niemożliwe.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia **19.01.2026 r. do godz. 10:00.**

Pytanie 2:

„Prosimy o podanie zakresu wymiany regulatora mocy (ekonomizera) kotła WR10 K8 w Ciepłowni Halemba:
- czy zakres modernizacji dotyczy wymiany samych wężownic
- czy komory ekonomizera podlegają wymianie
- czy izolacja i opancerzenie jest do ponownego odtworzenia
- czy w zakres modernizacji wchodzi przerabianie zsypu popiołu spod ekonomizera.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1. W sprawie regulatora mocy (ekonomizera) wymianie podlegają same wężownice.
2. Komory ekonomizera nie podlegają wymianie chyba że w trakcie rozbiórki wykonawca stwierdzi, że jest to niezbędne z względu na nadmierne zużycie.
3. Izolacja i opancerzenie jest do ponownego odtworzenia do stanu identycznego jak w czasie przekazania placu budowy.
4. Przerabianie zsypu popiołu pod ekonomizerem nie wchodzi w zakres modernizacji (zostawiamy stan obecny).



Pytanie 3:

„Nawiązując do postępowania przetargowego pn. "Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR10/EM8 na Ciepłowni Halemba" [WEZCP/PNZN/180/2025] ze względu na okres świąteczno-noworoczny proszę o wyrażenie zgody na zmianę terminu składania ofert przetargowych z wyznaczonego w SIWZ na dzień 16.01.2026r. .”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia **19.01.2026 r. do godz. 10:00.**

B. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść SIWZ nr **WEZCP/PNZN/180/2025** w ust. 8 i 9 pkt 9.1 tj.
Zapis przed zmianą:

„[...]

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa w dniu **10.02.2026r.**

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

9.1 Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.01.2026r. do godziny 10:00**

[...]”

Zapis po zmianie:

„[...]

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa w dniu **27.02.2026r.**

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

9.1 Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade w nieprzekraczalnym terminie do dnia **19.01.2026r. do godziny 10:00**

[...]”

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY W ZAPROSZENIU I JEJ ZAŁĄCZNIKACH.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Krzysztof Jeziorski
Prokurent

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.


Damian Skłarczyk
Prokurent