

Katowice, dnia 10.03.2026 r.

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 2,  
31- 620 BRZESZCZE

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowanie zakupowe w trybie Przetarg nieograniczony z negocjacjami na zadanie pn.: „**Remont zbiornika żuźla w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu.**” [WENSE/PNZN/40/2026]

## I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „Remont zbiornika żuźla w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu.” [WENSE/PNZN/40/2026] Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### 1. Wyjaśnienia do treści SIWZ:

**Pytanie 1:**

Materiały i zamienniki: W pkt. III.2.e SOPZ wskazano konieczność zastosowania stali 18G2A z atestem 2.2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału o parametrach równoważnych lub wyższych, np. stali S355J2, która jest współczesnym odpowiednikiem stali 18G2A i jest łatwiej dostępna na rynku?  
**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie materiałów równoważnych lub o wyższych właściwościach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

**Pytanie 2:**

Procedury BHP i dozór: Z uwagi na charakter prac wewnątrz zbiornika (przestrzeń ograniczona/zamknięta), prosimy o informację:

Czy od pracowników wymagane są specjalne przepustki/wejściówki wydawane przez Zakład?

Czy Zamawiający zapewnia osobę dozorującą (asekurację) przy wstąpieniu do zbiornika, czy obowiązek zapewnienia takiej osoby leży po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zakład Ciepłowniczy „Piast” znajduje się na terenie PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, dlatego wymagane są przepustki wydawane przez służby ochrony zakładu górniczego.

Obowiązki dozоровe (asekuracji) pracowników leżą po stronie Wykonawcy remontu.

**Pytanie 3:**

Nieprzewidziane naprawy konstrukcji: W pkt. III.2.c SOPZ mowa o ocenie stanu technicznego po piaskowaniu. Co w przypadku, gdy po oczyszczeniu blach poszycia głównego (nie wykładki) zostaną stwierdzone perforacje, ubytki lub inne uszkodzenia wymagające prac spawalniczych/naprawczych przed malowaniem? Czy Zamawiający przewiduje na taką okoliczność rozliczenie dodatkowe (np. na podstawie stawki roboczogodziny lub kosztorysu powykonawczego)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w SOPZ pkt. II c założył wykonanie wymiany skorodowanych blach poszycia stropu zbiornika żuźla w ilości 50% powierzchni blach zbiornika.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia dodatkowych robót na bazie stawki roboczogodziny. Po piaskowaniu w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby wymiany większej ilości blach, niż założono w SOPZ (ponad 50%), Wykonawca sporządzi na tę okoliczność obmiar dodatkowych prac i kosztorys ofertowy do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego oraz spisania na tę okoliczność protokołu konieczności. Zlecenie prac dodatkowych będzie możliwe na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy.

Pytanie 4:

Media techniczne: Czy Zamawiający zapewnia Wykonawcy bezpłatny dostęp do mediów na terenie Zakładu? Prosimy o określenie:

Dostępnej mocy przyłącza elektrycznego (czy zapewnione jest zasilanie 400V/siła niezbędne do kompresorów i agregatów?).

Dostępu do wody technicznej niezbędnej do piaskowania i prac porządkowych.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający udostępnia energię elektryczną i wodę dla wykonania remontu.

Pytanie 5:

Gospodarka odpadami: Kto ponosi koszty utylizacji odpadów powstałych w procesie piaskowania (zużyte ścierniwo wymieszane z pyłem żuźlowym, resztkami starej farby i korozją)? Zgodnie z przepisami może to być klasyfikowane jako odpad niebezpieczny – prosimy o potwierdzenie, czy koszt utylizacji i transportu tego konkretnego odpadu leży po stronie Wykonawcy, czy też Zamawiający wskaże miejsce składowania na terenie Zakładu (analogicznie do złomu stalowego w pkt. V.6).

Odpowiedź:

Koszty utylizacji i transportu odpadów leżą po stronie Wykonawcy remontu – szczegóły w projekcie umowy.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ZMIANY.

.....  
Podpis Zamawiającego