

Katowice, dnia 31.08.2021r.

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
UL. SZYB WALENTY 32  
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na realizację Zadania pn. „ZCP/21/01/035 - Przebudowa kotła WR-25/EM/6/1 (zmniejszenie mocy znamionowej) w Ciepłowni „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej”.  
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNZN/111/2021.

**Zamawiający, poniżej przedstawia treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:**

**Pytanie nr 2**

W związku z koniecznością uzgodnienia dokumentacji z UDT i CLDT, uprzejmie prosimy o zmianę terminu zakończenia realizacji umowy na dzień 23.12.2021r. (pkt.3.1 SIWZ).

Zgodnie z informacją uzyskaną w ww. Urzędach ze względu na ich znaczne obłożenie, czas uzgodnień uległ wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 1 (pismo z dnia 27.08.2021r.) zmienił termin zakończenia realizacji umowy na dzień 20.12.2021r..

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji umowy.

**Pytanie nr 3**

Jaki jest aktualny zapis w rejestrze Dozoru Technicznego na temat paliwa dostarczanego do kotła (węgiel czy węgiel i gaz z odmetanowania kopalni).

**Odpowiedź:**

Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny, miał energetyczny a paliwem dodatkowym metan z odmetanowania kopalni, zgodnie z dokumentacją projektową, jednakże Zamawiający informuje, że po zakończeniu przebudowy jedynym paliwem będzie węgiel kamienny, miał energetyczny.

**Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.**

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

  
Grzegorz Bizoń  
Prezes Zarządu  
Podpis Zamawiającego