

2021/09/06479/TN/ZCP

Katowice, dnia 01.09.2021r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 32
41-700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na realizację Zadania pn. „ZCP/21/01/035 - Przebudowa kotła WR-25/EM/6/1 (zmniejszenie mocy znamionowej) w Ciepłowni „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej”.
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNZN/111/2021.

Zamawiający, poniżej przedstawia treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 4

W związku z faktem, iż w SOPZ nie porusza się tematu spalania gazu w kotle a w parametrach gwarantowanych paliwa podano jedynie dane miału węglowego, prosimy o potwierdzenie, że w modernizowanym kotle nie będzie wykorzystywane paliwo gazowe i zagadnienia z tym związane są po za tematem niniejszego przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zmodernizowanym kotle nie będzie wykorzystywane paliwo gazowe.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.


.....
Grzegorz Bizoń
Podpis Zamawiającego