

Katowice 14.04.2021r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

DOTYCZY: Postępowanie zakupowe w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na realizację zadania pn.: „ZCP/21/01/025 – Przebudowa kotła WR-25 nr 2 w Ciepłowni Bielszowice” - Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNZN/43/2021**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadanie pod nazwą: „ZCP/21/01/025 – Przebudowa kotła WR-25 nr 2 w Ciepłowni Bielszowice”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 (zakres podstawowych prac) mówi:

– Rekonstrukcja części ciśnieniowej w obrębie paleniska (100%) drugiego ciągu (pęczków konwekcyjnych 100%).
Czy mamy rozumieć wymianę wszystkich ekranów i węzownic jak :

- ekran przedni część dolna i górna
- ekrany boczne prawa i lewa strona
- grodzie część dolna i górna
- podgrzewacz wody II-go ciągu sekcja od 1 do 7
- ekran tylny część dolna i górna,

czy wymianie podlegają króćce komór w niezbędnym zakresie do wykonania modernizacji, czy mamy zakładać 100% wymiany wszystkich króćców.

Odpowiedź:


w odpowiedzi Zamawiający informuje, że należy wymienić wszystkie wskazane w pytaniu elementy oraz 100 % wszystkich króćców.

Pytanie 2:

W wyżej wymienionych elementach mamy zaprojektować zmiany konstrukcyjne umożliwiające zmniejszenie mocy do 16MW mocy znamionowej:

- a) czy węzownice podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza, też podlegają wymianie
- b) czy sklepienie przednie mamy wykonać lane czy z prefabrykatów
- c) czy obmurze wykonujemy w niezbędnym zakresie do wykonania modernizacji
- d) czy po demontażu obmurza, mamy przewidzieć czyszczenie i malowanie konstrukcji
- e) czy mamy przeprowadzić przegląd rusztu, czy wymienić tylko uszczelnienie między bocznymi ścianami
- f) czy mamy zakładać wykonanie alkaicznego gotowania i suszenia kotła, wraz z sklepieniem i obmurzem

Odpowiedź:



Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że

- a) węzownice podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza, **nie** podlegają wymianie
- b) należy **wykonać** lane sklepienie przednie
- c) obmurze należy wykonać w **niezbędnym zakresie** dla wykonania przedmiotowej modernizacji
- d) po demontażu obmurza **należy przewidzieć** czyszczenie i malowanie konstrukcji
- e) należy wymienić **tylko** uszczelnienie między bocznymi ścianami
- f) **należy wykonać** alkaiczne gotowanie i suszenie kotła, wraz z sklepieniem i obmurzem

Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi i zmiany.

Zamawiający informuje, iż udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców, nie powoduje ani konieczności wprowadzenia zmian do treści SIWZ, ani zmiany ustalonego na dzień **26.04.2021r. na godz. 10.00** terminu składania ofert.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.


Grzegorz Bizoń
Prokurent

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.


Krzysztof Jeziorski
Prokurent